

# #20720#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 5056  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 12461  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
23.09.2021	0,84	8706,76	48,3	49	24	23,97	0,03	0	8	66	49	10	-
24.09.2021	0,82	8707,67	46,5	47,1	24	23,98	0,02	0	8	66	49	10	-
25.09.2021	0,87	8708,54	52,8	53,9	24	23,99	0,01	0	8	66	50	10	-
26.09.2021	0,88	8709,51	58,2	59,2	24	24	0	0	8	65	50	10	-
27.09.2021	0,79	8710,48	43	43,6	24	23,96	0,04	0	8	66	49	10	-
28.09.2021	0,86	8711,32	46,2	46,9	24	23,99	0,01	0	8	67	49	10	-
29.09.2021	0,8	8712,25	42,6	43,2	24	23,98	0,02	0	8	67	49	10	-
30.09.2021	0,82	8713,12	42,2	42,4	24	23,99	0,01	0	8	67	49	10	-
Итого:	6,68	0	379,8	385,3	192	191,86	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,745												

Общее время работы системы, ч 192  
Период нормальной работы системы, ч 191,86

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
22.09.2021	9015	328492,1	361698,8	66539,75	888,55
30.09.2021	9021,68	328871,9	362084,1	66731,62	888,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:42:53