

#20730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,74	9684,95	42,5	43,1	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
25.09.2022	0,8	9685,76	46	46,7	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
26.09.2022	0,83	9686,62	59,6	60,5	24	23,99	0,01	0	264	64	50	10	-
27.09.2022	0,81	9687,52	45,6	46	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
28.09.2022	0,88	9688,38	48,9	49,5	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
29.09.2022	0,8	9689,32	64,5	65,3	24	23,99	0,01	0	264	64	50	10	-
30.09.2022	0,88	9690,19	49,7	50,3	24	23,98	0,02	0	264	66	50	10	-
01.10.2022	0,86	9691,13	54,2	54,9	24	23,95	0,05	0	264	66	50	10	-
02.10.2022	0,85	9692,05	44,8	45,3	24	23,91	0,09	0	264	67	49	10	-
03.10.2022	2,88	9692,95	100,2	101,4	24	24	0	0	264	68	42	10	-
04.10.2022	2,82	9696	103	104,2	24	24	0	0	256	68	43	10	-
Итого:	13,15	0	659	667,2	264	263,76	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,309												

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 263,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	9927,7	363727,3	397426,9	75310,98	901,33
04.10.2022	9940,85	364386,3	398094,1	75574,74	901,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:44