

# #20717#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 5056  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 12461  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | Qg      | V1, м3 | V2, м3 | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 23.11.2021 | 3,93     | 8914,02 | 153,2  | 155,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 71     | 48     | 10     | -           |
| 24.11.2021 | 4,08     | 8918,23 | 150,9  | 153,4  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 74     | 49     | 10     | -           |
| 25.11.2021 | 4,07     | 8922,64 | 150    | 152,6  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 74     | 49     | 10     | -           |
| 26.11.2021 | 4,14     | 8927,04 | 146,9  | 149,4  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 75     | 49     | 10     | -           |
| 27.11.2021 | 4,06     | 8931,51 | 146,8  | 149,4  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 75     | 49     | 10     | -           |
| 28.11.2021 | 4,28     | 8935,91 | 148,4  | 150,8  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 77     | 50     | 10     | -           |
| 29.11.2021 | 4,13     | 8940,55 | 148,5  | 150,7  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 74     | 49     | 10     | -           |
| 30.11.2021 | 4,24     | 8944,97 | 148,5  | 150,7  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 76     | 49     | 10     | -           |
| 01.12.2021 | 4,45     | 8949,54 | 149,4  | 151,5  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 77     | 50     | 10     | -           |
| 02.12.2021 | 4,37     | 8954,32 | 148,5  | 150,5  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 77     | 50     | 10     | -           |
| 03.12.2021 | 4,25     | 8959    | 136,1  | 137,4  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 81     | 52     | 10     | -           |
| 04.12.2021 | 4,93     | 8963,54 | 138,2  | 139,6  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 85     | 53     | 10     | -           |
| 05.12.2021 | 4,61     | 8968,8  | 135,1  | 136,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 88     | 56     | 10     | -           |
| 06.12.2021 | 5,14     | 8973,75 | 139,7  | 141    | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 86     | 52     | 10     | -           |
| 07.12.2021 | 4,61     | 8979,23 | 147,2  | 149,1  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 80     | 51     | 10     | -           |
| 08.12.2021 | 4,41     | 8984,17 | 148,2  | 150,5  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 78     | 51     | 10     | -           |
| 09.12.2021 | 4,03     | 8988,94 | 139,8  | 142    | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 79     | 52     | 10     | -           |
| 10.12.2021 | 4,28     | 8993,29 | 143,2  | 145,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 79     | 51     | 10     | -           |
| 11.12.2021 | 4,39     | 8997,91 | 151,1  | 153,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 76     | 50     | 10     | -           |
| 12.12.2021 | 4,1      | 9002,63 | 153,1  | 155    | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 73     | 48     | 10     | -           |
| 13.12.2021 | 3,96     | 9007,01 | 157,9  | 160,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 71     | 48     | 10     | -           |
| 14.12.2021 | 3,97     | 9011,26 | 156,5  | 159,1  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 71     | 47     | 10     | -           |
| 15.12.2021 | 3,93     | 9015,54 | 155,8  | 158,3  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 47     | 10     | -           |
| 16.12.2021 | 3,96     | 9019,77 | 156,4  | 159,2  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 71     | 47     | 10     | -           |
| 17.12.2021 | 4,29     | 9024,04 | 152,8  | 154,8  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 75     | 49     | 10     | -           |
| 18.12.2021 | 4,72     | 9028,65 | 150,8  | 152,6  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 81     | 52     | 10     | -           |
| 19.12.2021 | 4,91     | 9033,71 | 157,9  | 159,9  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 83     | 54     | 10     | -           |
| 20.12.2021 | 4,88     | 9038,99 | 162    | 164,1  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 82     | 54     | 10     | -           |
| 21.12.2021 | 4,81     | 9044,26 | 162,1  | 164,1  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 81     | 54     | 10     | -           |
| 22.12.2021 | 4,86     | 9049,42 | 161,9  | 163,5  | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 81     | 53     | 10     | -           |
| 23.12.2021 | 4,85     | 9054,63 | 167    | 169    | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 80     | 53     | 10     | -           |
| Итого:     | 135,64   | 0       | 4663,9 | 4728,7 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 116,649  |         |        |        |      |         |        |        |        |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3   | V2, м3   | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 22.11.2021 | 9207,38  | 336943   | 370282,4 | 68003,56 | 888,75 |
| 23.12.2021 | 9343,02  | 341606,9 | 375011,1 | 68747,56 | 888,75 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.12.2021 7:25:36