

#20726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 5056
 Тип теплосчётчика SKS-3
 Заводской номер 12461
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|--------|--------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2022 | 4,04 | 10001,3 | 155,3 | 157,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 49 | 10 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 3,94 | 10005,62 | 151,3 | 153,3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 48 | 10 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 3,94 | 10009,84 | 159 | 160,9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 48 | 10 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 3,91 | 10014,04 | 158,9 | 161 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 48 | 10 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 3,94 | 10018,22 | 164,8 | 167 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 48 | 10 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 3,69 | 10022,43 | 161,8 | 164,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 49 | 10 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 3,63 | 10026,41 | 159,8 | 162,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 49 | 10 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 3,69 | 10030,32 | 155,5 | 158 | 24 | 24 | 0 | 0 | 384 | 70 | 48 | 10 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 3,67 | 10034,31 | 147,5 | 149,9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 47 | 10 | - |
| 02.01.2023 | 3,73 | 10038,25 | 149 | 151 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 48 | 10 | - |
| 03.01.2023 | 4,19 | 10042,24 | 137,5 | 139 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 49 | 10 | - |
| 04.01.2023 | 4,36 | 10046,7 | 147,3 | 149 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 52 | 10 | - |
| 05.01.2023 | 4,37 | 10051,38 | 151,8 | 153,7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 51 | 10 | - |
| 06.01.2023 | 4,07 | 10056,05 | 148,1 | 150,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 75 | 50 | 10 | - |
| 07.01.2023 | 3,93 | 10060,42 | 150,8 | 153,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 73 | 49 | 10 | - |
| 08.01.2023 | 3,91 | 10064,66 | 152,5 | 154,9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 49 | 10 | - |
| 09.01.2023 | 3,86 | 10068,87 | 153,4 | 155,8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 49 | 10 | - |
| 10.01.2023 | 3,8 | 10073,03 | 155,9 | 158 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 49 | 10 | - |
| 11.01.2023 | 3,77 | 10077,1 | 153 | 155,2 | 24 | 24 | -901,62 | 0 | 256 | 71 | 49 | 10 | - |
| 12.01.2023 | 3,83 | 10081,15 | 153,8 | 156,1 | 24 | 24 | 901,62 | 0 | 256 | 71 | 48 | 10 | - |
| 13.01.2023 | 3,85 | 10085,27 | 147,6 | 149,6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 48 | 10 | - |
| 14.01.2023 | 3,85 | 10089,39 | 148,4 | 150,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 48 | 10 | - |
| 15.01.2023 | 4 | 10093,48 | 143,7 | 145,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 75 | 49 | 10 | - |
| 16.01.2023 | 4,12 | 10097,76 | 145,4 | 147,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 75 | 49 | 10 | - |
| 17.01.2023 | 4,21 | 10102,14 | 145,5 | 147 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 51 | 10 | - |
| 18.01.2023 | 4,34 | 10106,63 | 147,4 | 149,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 51 | 10 | - |
| 19.01.2023 | 4,43 | 10111,28 | 148,8 | 150,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 51 | 10 | - |
| 20.01.2023 | 4,2 | 10116,02 | 133,5 | 135,1 | 24 | 23,98 | 0,02 | 0 | 256 | 78 | 49 | 10 | - |
| 21.01.2023 | 4,06 | 10120,5 | 113,4 | 114,6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 264 | 78 | 46 | 10 | - |
| 22.01.2023 | 4,28 | 10124,8 | 124,8 | 125,8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 47 | 10 | - |
| 23.01.2023 | 4,45 | 10129,33 | 144,3 | 145,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 50 | 10 | - |
| Итого: | 124,06 | 0 | 4609,8 | 4669,7 | 744 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 106,691 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 23.12.2022 | 10224,22 | 373905,8 | 407740,6 | 77494,72 | 901,62 |
| 23.01.2023 | 10348,28 | 378515,6 | 412410,3 | 78238,7 | 901,65 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.01.2023 7:22:42