

#49931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Генерала Толстикова 39-43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6591
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 15025837
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 5,372 | 0 | 231,466 | 0 | 0 | 228,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 43,9 | 0,49 | 0,47 | - |
| 25.10.2023 | 5,862 | 0 | 231,184 | 0 | 0 | 228,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 45,5 | 0,49 | 0,47 | - |
| 26.10.2023 | 6,79 | 0 | 229,659 | 0 | 0 | 226,386 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 48,5 | 0,48 | 0,47 | - |
| 27.10.2023 | 7,039 | 0 | 231,83 | 0 | 0 | 228,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 49,2 | 0,48 | 0,46 | - |
| 28.10.2023 | 6,939 | 0 | 231,586 | 0 | 0 | 228,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 48,6 | 0,48 | 0,46 | - |
| 29.10.2023 | 6,811 | 0 | 231,96 | 0 | 0 | 228,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 48,6 | 0,48 | 0,47 | - |
| 30.10.2023 | 4,677 | 0 | 228,775 | 0 | 0 | 226,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,5 | 41,6 | 0,47 | 0,46 | - |
| 31.10.2023 | 4,711 | 0 | 233,825 | 0 | 0 | 231,451 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 42 | 0,47 | 0,45 | - |
| 01.11.2023 | 5,686 | 0 | 226,955 | 0 | 0 | 224,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 44,3 | 0,51 | 0,49 | - |
| 02.11.2023 | 5,425 | 0 | 227,452 | 0 | 0 | 224,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 44,5 | 0,5 | 0,48 | - |
| 03.11.2023 | 4,631 | 0 | 227,689 | 0 | 0 | 225,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,7 | 41,8 | 0,47 | 0,45 | - |
| 04.11.2023 | 5,081 | 0 | 228,029 | 0 | 0 | 225,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 42,9 | 0,47 | 0,46 | - |
| 05.11.2023 | 5,775 | 0 | 228,594 | 0 | 0 | 225,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 45,7 | 0,47 | 0,46 | - |
| 06.11.2023 | 4,803 | 0 | 227,744 | 0 | 0 | 225,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 42,4 | 0,47 | 0,46 | - |
| 07.11.2023 | 5,2 | 0 | 228,225 | 0 | 0 | 225,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,8 | 43,3 | 0,47 | 0,46 | - |
| 08.11.2023 | 5,286 | 0 | 228,26 | 0 | 0 | 225,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,3 | 43,7 | 0,47 | 0,46 | - |
| 09.11.2023 | 5,518 | 0 | 228,641 | 0 | 0 | 225,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 44,3 | 0,47 | 0,46 | - |
| 10.11.2023 | 5,25 | 0 | 228,478 | 0 | 0 | 225,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,2 | 43,6 | 0,47 | 0,46 | - |
| 11.11.2023 | 5,225 | 0 | 228,334 | 0 | 0 | 225,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 43,5 | 0,47 | 0,46 | - |
| 12.11.2023 | 5,396 | 0 | 228,26 | 0 | 0 | 225,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 43,9 | 0,47 | 0,46 | - |
| 13.11.2023 | 6,446 | 0 | 229,345 | 0 | 0 | 226,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 47,1 | 0,48 | 0,46 | - |
| 14.11.2023 | 6,948 | 0 | 230,053 | 0 | 0 | 226,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 48,8 | 0,47 | 0,46 | - |
| 15.11.2023 | 7,213 | 0 | 229,89 | 0 | 0 | 226,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 49,4 | 0,48 | 0,46 | - |
| 16.11.2023 | 7,48 | 0 | 229,598 | 0 | 0 | 226,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 49,9 | 0,49 | 0,47 | - |
| 17.11.2023 | 7,86 | 0 | 229,626 | 0 | 0 | 225,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 50,9 | 0,49 | 0,47 | - |
| 18.11.2023 | 7,867 | 0 | 230,344 | 0 | 0 | 226,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 50,9 | 0,48 | 0,46 | - |
| 19.11.2023 | 7,798 | 0 | 230,208 | 0 | 0 | 226,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 50,8 | 0,48 | 0,46 | - |
| 20.11.2023 | 7,783 | 0 | 230,008 | 0 | 0 | 226,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 50,6 | 0,48 | 0,46 | - |
| 21.11.2023 | 8,688 | 0 | 229,676 | 0 | 0 | 225,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 53 | 0,53 | 0,51 | - |
| 22.11.2023 | 8,488 | 0 | 229,036 | 0 | 0 | 225,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 52,8 | 0,5 | 0,48 | - |
| 23.11.2023 | 7,219 | 0 | 228,566 | 0 | 0 | 225,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 49,1 | 0,49 | 0,47 | - |
| Итого: | 195,267 | 0 | 7113,296 | 0 | 0 | 7019,368 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,639 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 3928,071 | 141332,905 | 0 | 0 | 139489,391 | 0 | 0 | 30215 | 305 |
| 23.11.2023 | 4123,34 | 148446,199 | 0 | 0 | 146508,76 | 0 | 0 | 30959 | 305 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.11.2023 16:42:14