

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/24г.-23/07/24г.
Абонент:Толстикова 49-55
Адрес: 000 Мастер
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
И сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15025820, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕF15

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Px кгс/см2 | Qтв Гкал | ВНР ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------------|-------------|----------|
| 23.06.24 23 | 62.49 | 47.19 | 15.30 | 5.98 | 5.85 | 66.740 | 45.882 | 65.552 | 45.412 | 20.140 | 5.00 | 1.00 | 1.854 | 24 |
| 24.06.24 23 | 62.59 | 47.42 | 15.17 | 6.01 | 5.88 | 64.785 | 45.768 | 63.630 | 45.296 | 18.334 | 5.00 | 1.00 | 1.745 | 24 |
| 25.06.24 23 | 62.59 | 47.54 | 15.05 | 6.02 | 5.90 | 63.695 | 44.800 | 62.559 | 44.334 | 18.225 | 5.00 | 1.00 | 1.718 | 24 |
| 26.06.24 23 | 62.64 | 47.99 | 14.65 | 6.05 | 5.93 | 62.700 | 44.866 | 61.578 | 44.391 | 17.187 | 5.00 | 1.00 | 1.643 | 24 |
| 27.06.24 23 | 62.64 | 48.36 | 14.28 | 5.75 | 5.62 | 61.620 | 44.161 | 60.514 | 43.687 | 16.827 | 5.00 | 1.00 | 1.595 | 24 |
| 28.06.24 23 | 62.71 | 48.98 | 13.73 | 6.09 | 5.98 | 66.275 | 49.974 | 65.085 | 49.424 | 15.662 | 5.00 | 1.00 | 1.584 | 24 |
| 29.06.24 23 | 62.71 | 48.47 | 14.23 | 6.09 | 5.98 | 65.840 | 50.048 | 64.661 | 49.506 | 15.155 | 5.00 | 1.00 | 1.580 | 24 |
| 30.06.24 23 | 62.76 | 48.94 | 13.82 | 6.06 | 5.95 | 68.130 | 49.853 | 66.908 | 49.302 | 17.606 | 5.00 | 1.00 | 1.700 | 24 |
| 01.07.24 23 | 62.71 | 48.70 | 14.01 | 6.09 | 5.98 | 66.650 | 49.900 | 65.459 | 49.356 | 16.103 | 5.00 | 1.00 | 1.622 | 24 |
| 02.07.24 23 | 62.55 | 48.07 | 14.48 | 5.32 | 5.09 | 53.805 | 33.804 | 52.843 | 33.444 | 19.399 | 5.00 | 1.00 | 1.602 | 24 |
| 03.07.24 23 | 62.69 | 48.85 | 13.84 | 6.26 | 6.15 | 68.605 | 49.044 | 67.382 | 48.505 | 18.877 | 5.00 | 1.00 | 1.762 | 24 |
| 04.07.24 23 | 62.71 | 48.46 | 14.25 | 6.27 | 6.16 | 68.710 | 49.359 | 67.479 | 48.826 | 18.653 | 5.00 | 1.00 | 1.774 | 24 |
| 05.07.24 23 | 62.73 | 48.00 | 14.72 | 6.27 | 6.16 | 68.285 | 49.706 | 67.062 | 49.182 | 17.880 | 5.00 | 1.00 | 1.758 | 24 |
| 06.07.24 23 | 62.75 | 48.19 | 14.56 | 6.28 | 6.16 | 68.655 | 49.731 | 67.425 | 49.201 | 18.223 | 5.00 | 1.00 | 1.771 | 24 |
| 07.07.24 23 | 62.72 | 48.49 | 14.23 | 6.26 | 6.14 | 69.980 | 49.271 | 68.728 | 48.739 | 19.989 | 5.00 | 1.00 | 1.849 | 24 |
| 08.07.24 23 | 62.72 | 48.37 | 14.35 | 6.29 | 6.17 | 67.105 | 49.789 | 65.905 | 49.253 | 16.652 | 5.00 | 1.00 | 1.669 | 24 |
| 09.07.24 23 | 62.75 | 48.61 | 14.14 | 6.30 | 6.18 | 66.875 | 49.821 | 65.675 | 49.279 | 16.396 | 5.00 | 1.00 | 1.645 | 24 |
| 10.07.24 23 | 62.74 | 48.75 | 13.99 | 6.30 | 6.18 | 65.695 | 48.625 | 64.517 | 48.094 | 16.423 | 5.00 | 1.00 | 1.622 | 24 |
| 11.07.24 23 | 62.73 | 48.63 | 14.10 | 6.30 | 6.19 | 65.425 | 47.452 | 64.252 | 46.936 | 17.316 | 5.00 | 1.00 | 1.663 | 24 |
| 12.07.24 23 | 62.76 | 48.50 | 14.26 | 6.31 | 6.20 | 64.360 | 47.326 | 63.207 | 46.815 | 16.393 | 5.00 | 1.00 | 1.616 | 24 |
| 13.07.24 23 | 62.68 | 48.13 | 14.56 | 6.30 | 6.19 | 63.095 | 47.463 | 61.963 | 46.959 | 15.004 | 5.00 | 1.00 | 1.551 | 24 |
| 14.07.24 23 | 62.73 | 48.30 | 14.43 | 6.28 | 6.17 | 66.010 | 47.134 | 64.829 | 46.629 | 18.200 | 5.00 | 1.00 | 1.725 | 24 |
| 15.07.24 23 | 62.75 | 48.32 | 14.42 | 6.30 | 6.19 | 63.345 | 47.236 | 62.209 | 46.730 | 15.479 | 5.00 | 1.00 | 1.569 | 24 |
| 16.07.24 23 | 62.69 | 48.59 | 14.10 | 6.29 | 6.19 | 63.075 | 47.129 | 61.946 | 46.617 | 15.328 | 5.00 | 1.00 | 1.543 | 24 |
| 17.07.24 23 | 62.75 | 48.53 | 14.22 | 6.39 | 6.20 | 63.060 | 47.167 | 61.929 | 46.659 | 15.270 | 5.00 | 1.00 | 1.547 | 24 |
| 18.07.24 23 | 62.75 | 48.36 | 14.39 | 2.74 | 6.19 | 63.930 | 47.135 | 62.774 | 46.628 | 16.146 | 5.00 | 1.00 | 1.601 | 24 |
| 19.07.24 23 | 62.74 | 48.22 | 14.52 | 2.01 | 6.18 | 64.555 | 46.869 | 63.387 | 46.368 | 17.019 | 5.00 | 1.00 | 1.652 | 24 |
| 20.07.24 23 | 62.78 | 48.43 | 14.35 | 3.72 | 6.16 | 65.815 | 46.936 | 64.626 | 46.431 | 18.194 | 5.00 | 1.00 | 1.716 | 24 |
| 21.07.24 23 | 62.74 | 48.63 | 14.11 | 3.65 | 6.17 | 64.905 | 47.083 | 63.732 | 46.572 | 17.161 | 5.00 | 1.00 | 1.647 | 24 |
| 22.07.24 23 | 62.77 | 48.63 | 14.14 | 3.45 | 6.18 | 63.175 | 47.126 | 62.035 | 46.614 | 15.420 | 5.00 | 1.00 | 1.548 | 24 |
| 23.07.24 23 | 62.76 | 48.45 | 14.31 | 1.10 | 6.19 | 62.895 | 47.046 | 61.753 | 46.540 | 15.213 | 5.00 | 1.00 | 1.540 | 24 |
| Итого/Средн | 62.70 | 48.37 | 14.34 | 5.50 | 6.06 | 2017.795 | 1467.504 | 1981.602 | 1451.729 | 529.873 | 5.00 | 1.00 | 51.413 | 744 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 22.06.24 23 | 3842.520 | 2607.346 | 3778.202 | 2581.314 | 1196.888 | 101.064 | 1644 | 572 |
| 23.06.24 23 | 5860.315 | 4074.850 | 5759.804 | 4033.043 | 1726.761 | 152.477 | 2388 | 572 |
| Итого | 2017.795 | 1467.504 | 1981.602 | 1451.729 | 529.873 | 51.413 | 744 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с каб.ге