

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Толстикова 49-55, Договор N: 0000000000
Адрес: ООО Мастер Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 15025820, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xEF15

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	62.76	48.45	14.31	0.11	0.61	62.895	47.046	61.753	46.540	15.213	5.00	0.10	6.448	24	0	
24.07.24 23	62.78	48.37	14.41	0.14	0.61	64.380	47.020	63.211	46.516	16.695	5.00	0.10	6.826	24	0	
25.07.24 23	62.77	48.37	14.40	0.01	0.61	63.800	46.874	62.636	46.371	16.265	5.00	0.10	6.705	24	0	
26.07.24 23	62.77	48.24	14.53	0.01	0.61	63.415	46.963	62.261	46.461	15.800	5.00	0.10	6.623	24	0	
27.07.24 23	62.77	48.28	14.49	0.01	0.60	62.885	46.876	61.737	46.375	15.362	5.00	0.10	6.504	24	0	
28.07.24 23	62.68	48.21	14.47	0.01	0.60	66.085	46.631	64.882	46.132	18.750	5.00	0.10	7.297	24	0	
29.07.24 23	62.61	47.78	14.83	0.01	0.60	64.555	46.831	63.385	46.341	17.044	5.00	0.10	6.964	24	0	
30.07.24 23	62.71	47.78	14.93	0.01	0.60	64.330	46.949	63.159	46.457	16.702	5.00	0.10	6.914	24	0	
31.07.24 23	62.75	47.83	14.93	0.01	0.60	64.375	46.904	63.199	46.413	16.786	5.00	0.10	6.935	24	0	
01.08.24 23	62.71	48.08	14.63	0.01	0.60	65.715	46.971	64.517	46.471	18.046	5.00	0.10	7.182	24	0	
02.08.24 23	62.76	48.02	14.73	0.01	0.61	63.710	46.967	62.550	46.470	16.080	5.00	0.10	6.730	24	0	
03.08.24 23	62.77	48.04	14.74	0.01	0.60	65.565	46.935	64.367	46.437	17.930	5.00	0.10	7.177	24	0	
04.08.24 23	62.76	48.15	14.61	0.01	0.60	65.870	46.768	64.669	46.267	18.401	5.00	0.10	7.256	24	0	
05.08.24 23	62.75	48.22	14.52	0.01	0.60	65.550	46.688	64.353	46.187	18.167	5.00	0.10	7.176	24	0	
06.08.24 23	62.68	48.09	14.59	0.01	0.60	64.315	46.839	63.143	46.342	16.802	5.00	0.10	6.864	24	0	
07.08.24 23	62.76	48.31	14.45	0.01	0.60	64.460	46.830	63.287	46.326	16.961	5.00	0.10	6.879	24	0	
08.08.24 23	62.76	48.26	14.50	0.01	0.76	64.720	46.789	63.540	46.292	17.248	5.00	0.10	6.950	24	0	
09.08.24 23	62.78	48.30	14.47	0.01	0.60	64.530	46.769	63.353	46.265	17.088	5.00	0.10	6.912	24	0	
10.08.24 23	62.73	48.11	14.62	0.01	0.36	65.925	46.574	64.726	46.074	18.652	5.00	0.10	7.314	24	0	
11.08.24 23	62.69	48.06	14.62	0.01	0.14	67.620	46.333	66.387	45.831	20.556	5.00	0.10	7.764	24	0	
12.08.24 23	62.73	47.82	14.91	0.01	0.18	64.965	46.424	63.780	45.926	17.854	5.00	0.10	7.174	24	0	

13.08.24 23	62.71	48.17	14.53	0.01	0.35	64.375	45.740	63.201	45.245	17.956	5.00	0.10	7.077	24	0
14.08.24 23	62.69	48.12	14.57	0.01	0.46	64.035	46.882	62.870	46.381	16.490	5.00	0.10	6.794	24	0
15.08.24 23	62.75	48.46	14.29	0.18	0.35	65.040	45.554	63.859	45.055	18.804	5.00	0.10	7.238	24	0
16.08.24 23	62.77	48.58	14.18	0.12	0.24	62.870	45.356	61.727	44.856	16.871	5.00	0.10	6.740	24	0
17.08.24 23	62.79	48.94	13.86	0.05	0.32	64.225	45.211	63.055	44.707	18.348	5.00	0.10	7.022	24	0
18.08.24 23	62.71	48.83	13.88	0.18	0.43	64.610	45.074	63.441	44.575	18.866	5.00	0.10	7.140	24	0
19.08.24 23	62.73	48.61	14.12	0.02	0.15	63.930	44.868	62.766	44.370	18.397	5.00	0.10	7.063	24	0
20.08.24 23	62.75	48.44	14.31	0.02	0.02	62.595	45.039	61.455	44.541	16.914	5.00	0.10	6.758	24	0
21.08.24 23	62.69	48.30	14.39	0.02	0.01	61.220	44.981	60.104	44.486	15.618	5.00	0.10	6.452	24	0
22.08.24 23	62.62	47.83	14.79	0.02	0.00	64.260	44.811	63.092	44.329	18.763	5.00	0.10	7.271	24	0
23.08.24 23	62.74	47.85	14.89	0.02	0.01	61.475	44.952	60.349	44.467	15.883	5.00	0.10	6.612	24	0
Итого/Средн	62.73	48.21	14.52	0.03	0.44	2058.300	1481.448	2020.814	1465.503	555.310	5.00	0.10	222.760	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	5797.420	4027.804	5698.051	3986.503	1711.548	631.941	2364	572
23.08.24 23	7855.720	5509.251	7718.864	5452.006	2266.858	854.701	3132	572
Итого	2058.300	1481.448	2020.814	1465.503	555.310	222.760	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

