

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/24г.-22/09/24г.

Абонент: Толстикова 49-55, Договор N: 0000000000  
Адрес: ООО Мастер Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
M сет. воды = т.сут M ГВС = т.сут G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч  
txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025820, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xEF15

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	62.74	47.85	14.89	0.02	0.01	61.475	44.952	60.349	44.467	15.883	5.00	0.10	6.612	24	0	
24.08.24 23	62.75	47.87	14.88	0.02	0.01	63.885	44.743	62.721	44.260	18.461	5.00	0.10	7.221	24	0	
25.08.24 23	62.73	48.09	14.64	0.01	0.01	65.205	44.627	64.016	44.140	19.876	5.00	0.10	7.509	24	0	
26.08.24 23	62.65	47.95	14.70	0.01	0.01	61.675	44.638	60.552	44.155	16.397	5.00	0.10	6.674	24	0	
27.08.24 23	62.59	47.90	14.70	0.01	0.01	62.590	44.589	61.455	44.107	17.348	5.00	0.10	6.896	24	0	
28.08.24 23	62.66	47.85	14.81	0.01	0.01	62.255	44.682	61.124	44.200	16.924	5.00	0.10	6.826	24	0	
29.08.24 23	62.61	47.97	14.64	0.02	0.02	62.020	44.700	60.894	44.215	16.678	5.00	0.10	6.732	24	0	
30.08.24 23	62.77	48.55	14.22	0.02	0.01	61.995	44.744	60.862	44.245	16.617	5.00	0.10	6.653	24	0	
31.08.24 23	62.58	48.22	14.36	0.01	0.01	62.245	44.583	61.115	44.094	17.021	5.00	0.10	6.754	24	0	
01.09.24 23	62.42	48.09	14.33	0.01	0.01	65.355	44.272	64.178	43.789	20.389	5.00	0.10	7.527	24	0	
02.09.24 23	62.69	47.90	14.78	0.01	0.01	62.900	44.475	61.757	43.994	17.763	5.00	0.10	7.012	24	0	
03.09.24 23	62.61	47.98	14.63	0.02	0.02	62.515	44.659	61.380	44.173	17.207	5.00	0.10	6.854	24	0	
04.09.24 23	62.69	48.28	14.41	0.02	0.02	58.030 !	40.850 !	56.973 !	40.399 !	16.573	5.00	0.10	6.439	22	2	*
05.09.24 23	62.66	48.13	14.53	0.01	0.02	62.285	44.737	61.155	44.250	16.905	5.00	0.10	6.771	24	0	
06.09.24 23	62.62	48.07	14.55	0.01	0.02	61.400	44.671	60.282	44.185	16.097	5.00	0.10	6.573	24	0	
07.09.24 23	62.76	48.41	14.35	0.01	0.02	64.295	44.464	63.121	43.974	19.147	5.00	0.10	7.272	24	0	
08.09.24 23	62.61	48.32	14.29	0.01	0.01	64.530	44.498	63.358	44.007	19.352	5.00	0.10	7.300	24	0	
09.09.24 23	62.70	48.17	14.53	0.01	0.01	63.870	44.451	62.710	43.966	18.744	5.00	0.10	7.201	24	0	
10.09.24 23	62.44	48.04	14.40	0.01	0.01	62.910	44.478	61.777	43.993	17.784	5.00	0.10	6.929	24	0	
11.09.24 23	62.52	47.68	14.84	0.01	0.01	62.810	44.597	61.675	44.118	17.556	5.00	0.10	6.968	24	0	
12.09.24 23	62.28	47.50	14.78	0.01	0.00	62.920	44.581	61.788	44.106	17.682	5.00	0.10	6.968	24	0	

13.09.24 23	62.28	47.61	14.67	0.01	0.01	66.010	44.521	64.822	44.043	20.779	5.00	0.10	7.687	24	0	
14.09.24 23	62.01	47.47	14.55	0.01	0.01	66.095	44.471	64.917	43.999	20.919	5.00	0.10	7.671	24	0	
15.09.24 23	61.73	47.46	14.27	0.01	0.01	65.280	44.357	64.125	43.886	20.239	5.00	0.10	7.428	24	0	
16.09.24 23	62.09	47.52	14.57	0.01	0.01	65.535	44.401	64.364	43.928	20.436	5.00	0.10	7.564	24	0	
17.09.24 23	62.27	47.62	14.65	0.13	0.01	60.160 !	40.912 !	59.084 !	40.476 !	18.608	5.00	0.10	6.950	22	2	*
18.09.24 23	62.28	47.91	14.36	0.46	0.01	58.390 !	39.214 !	57.350 !	38.789 !	18.561	5.00	0.10	6.802	21	3	*
19.09.24 23	62.24	47.66	14.57	0.20	0.01	64.210	44.845	63.065	44.365	18.700	5.00	0.10	7.197	24	0	
20.09.24 23	62.53	47.89	14.64	0.26	0.01	65.030	44.761	63.859	44.276	19.583	5.00	0.10	7.443	24	0	
21.09.24 23	62.32	47.73	14.59	0.59	0.01	65.220	44.625	64.062	44.145	19.917	5.00	0.10	7.505	24	0	
22.09.24 23	61.78	47.48	14.30	0.43	0.00	67.080	44.542	65.903	44.068	21.835	5.00	0.10	7.849	24	0	
Итого/Средн	62.47	47.91	14.56	0.08	0.01	1960.175	1369.642	1924.793	1354.811	569.982	5.00	0.10	219.788	737	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	7794.245	5464.299	7658.515	5407.540	2250.975	848.090	3108	572
22.09.24 23	9754.420	6833.941	9583.308	6762.351	2820.957	1067.877	3845	579
Итого	1960.175	1369.643	1924.793	1354.811	569.982	219.788	737	7

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

