

#67895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 49-55, Калининград
4342
6597
ТВ7
15025820
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2023 | 27,729 | 0 | 631,66 | 0 | 0 | 621,278 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 59,8 | 49,1 | 0,52 | 0,45 | - |
| 25.12.2023 | 22,597 | 0 | 626,74 | 0 | 0 | 618,4 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 53,6 | 44,9 | 0,51 | 0,45 | - |
| 26.12.2023 | 24,504 | 0 | 631,5 | 0 | 0 | 622,479 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 55,8 | 46,4 | 0,62 | 0,55 | - |
| 27.12.2023 | 26,159 | 0 | 634,52 | 0 | 0 | 624,79 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 57,7 | 47,7 | 0,64 | 0,57 | - |
| 28.12.2023 | 25,403 | 0 | 631,585 | 0 | 0 | 621,981 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 57,4 | 47,7 | 0,56 | 0,49 | - |
| 29.12.2023 | 22,269 | 0 | 628,52 | 0 | 0 | 620,286 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 53,2 | 44,6 | 0,57 | 0,51 | - |
| 30.12.2023 | 23,892 | 0 | 631,405 | 0 | 0 | 622,53 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 55,2 | 46 | 0,6 | 0,53 | - |
| 31.12.2023 | 25,776 | 0 | 630,76 | 0 | 0 | 621,115 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 57,6 | 47,7 | 0,57 | 0,5 | - |
| 01.01.2024 | 27,414 | 0 | 630,945 | 0 | 0 | 620,731 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 59,4 | 48,9 | 0,54 | 0,47 | - |
| 02.01.2024 | 31,568 | 0 | 636,89 | 0 | 0 | 625,095 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 63,9 | 51,8 | 0,66 | 0,59 | - |
| 03.01.2024 | 35,783 | 0 | 638,91 | 0 | 0 | 625,483 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 68,5 | 54,8 | 0,67 | 0,61 | - |
| 04.01.2024 | 37,914 | 0 | 640,355 | 0 | 0 | 625,909 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 71,1 | 56,6 | 0,58 | 0,52 | - |
| 05.01.2024 | 31,922 | 0 | 634,36 | 0 | 0 | 622,405 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 64,4 | 52,2 | 0,53 | 0,47 | - |
| 06.01.2024 | 32,296 | 0 | 634,96 | 0 | 0 | 623,085 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 64,2 | 51,8 | 0,6 | 0,53 | - |
| 07.01.2024 | 42,692 | 0 | 640,16 | 0 | 0 | 623,975 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 75,7 | 59,4 | 0,59 | 0,54 | - |
| 08.01.2024 | 43,604 | 0 | 639,675 | 0 | 0 | 623,479 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 75,7 | 59,1 | 0,57 | 0,51 | - |
| 09.01.2024 | 35,708 | 0 | 636,27 | 0 | 0 | 623,055 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 67,7 | 54 | 0,51 | 0,45 | - |
| 10.01.2024 | 29,038 | 0 | 631,015 | 0 | 0 | 620,646 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 59,8 | 48,6 | 0,5 | 0,44 | - |
| 11.01.2024 | 28,164 | 0 | 631,44 | 0 | 0 | 621,306 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 59,1 | 48,3 | 0,53 | 0,47 | - |
| 12.01.2024 | 30,412 | 0 | 631,955 | 0 | 0 | 620,734 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 62,3 | 50,6 | 0,5 | 0,44 | - |
| 13.01.2024 | 29,603 | 0 | 631,95 | 0 | 0 | 621,057 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 61,3 | 50 | 0,5 | 0,43 | - |
| 14.01.2024 | 28,039 | 0 | 631,335 | 0 | 0 | 621,002 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 59,7 | 48,9 | 0,5 | 0,43 | - |
| 15.01.2024 | 28,662 | 0 | 632,475 | 0 | 0 | 621,894 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 60,5 | 49,5 | 0,53 | 0,46 | - |
| 16.01.2024 | 33,139 | 0 | 637,105 | 0 | 0 | 624,914 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 65 | 52,4 | 0,65 | 0,58 | - |
| 17.01.2024 | 35,299 | 0 | 636,26 | 0 | 0 | 622,907 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 68,2 | 54,7 | 0,52 | 0,45 | - |
| 18.01.2024 | 30,433 | 0 | 634,29 | 0 | 0 | 622,887 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 62,7 | 51 | 0,55 | 0,48 | - |
| 19.01.2024 | 31,123 | 0 | 632,84 | 0 | 0 | 621,362 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 63,1 | 51,2 | 0,57 | 0,5 | - |
| 20.01.2024 | 29,237 | 0 | 630,55 | 0 | 0 | 619,754 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 61 | 49,8 | 0,52 | 0,46 | - |
| 21.01.2024 | 29,259 | 0 | 633,92 | 0 | 0 | 623,062 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 61,2 | 50 | 0,57 | 0,5 | - |
| 22.01.2024 | 26,735 | 0 | 630,215 | 0 | 0 | 620,307 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 58,4 | 48,1 | 0,51 | 0,45 | - |
| 23.01.2024 | 25,319 | 0 | 629,7 | 0 | 0 | 620,374 | 0 | 0 | 24 | 318 | 0 | 0 | 56,7 | 47 | 0,53 | 0,47 | - |
| Итого: | 931,692 | 0 | 19634,265 | 0 | 0 | 19288,282 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 222,531 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2023 | 14793,419 | 422713,155 | 0 | 0 | 417098,762 | 0 | 0 | 31922 | 62 |
| 23.01.2024 | 15725,111 | 442347,42 | 0 | 0 | 436387,042 | 0 | 0 | 32666 | 62 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2024 7:46:46