

#27821#  
«Коммунальник»

Директору МУП  
Супрунюку А.В.

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 24.07.2023 по 24.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК  
40 лет Победы б и ба, посёлок Васильково, Калининградск  
2404

Заводской номер счётчика 00083480	Показания прибора, Гкал 24.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2018,307	1992,458	25.849

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



МУП ЖКХ «Коммунальник»  
Вх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

#27820#

Отчёт за период с 24.07.2023 по 24.08.2023.

Номер абонента 2404  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00083480  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
25.07.2023	-	0.808	313,82	303,56	307,93	298,28	9,65	24	0	0	63,7	61,1	2,61	0	0
26.07.2023	-	0.868	313,79	301,74	307,95	296,6	11,35	24	0	0	63,2	60,4	2,83	0	0
27.07.2023	-	0.878	313,91	301,87	308,06	296,7	11,36	24	0	0	63,5	60,6	2,85	0	0
28.07.2023	-	0.833	313,95	301,87	308,03	296,59	11,44	24	0	0	63,9	61,2	2,71	0	0
29.07.2023	-	0.849	313,88	301,83	307,97	296,58	11,39	24	0	0	63,8	61,1	2,76	0	0
30.07.2023	-	0.786	313,81	301,7	307,96	296,49	11,47	24	0	0	63,4	60,8	2,56	0	0
31.07.2023	-	0.783	313,75	301,64	307,89	296,43	11,46	24	0	0	63,6	61	2,54	0	0
01.08.2023	-	0.89	313,61	301,56	307,64	296,26	11,38	24	0	0	64,3	61,4	2,89	0	0
02.08.2023	-	0.853	313,42	301,35	307,47	296,14	11,33	24	0	0	63,8	61	2,77	0	0
03.08.2023	-	0.893	313,31	301,27	307,5	296,13	11,37	24	0	0	63,4	60,5	2,89	0	0
04.08.2023	-	0.845	313,08	301,02	307,37	295,98	11,39	24	0	0	62,7	60	2,75	0	0
05.08.2023	-	0.838	314,17	302,04	308,37	296,9	11,47	24	0	0	63,2	60,4	2,72	0	0
06.08.2023	-	0.787	313,73	301,59	307,7	296,19	11,51	24	0	0	64,6	62	2,56	0	0
07.08.2023	-	0.81	313,42	301,32	307,53	296,12	11,41	24	0	0	63,6	61	2,64	0	0
08.08.2023	-	0.823	313,59	301,48	307,56	296,13	11,43	24	0	0	64,6	61,9	2,68	0	0
09.08.2023	-	0.814	312,98	300,9	307,11	295,66	11,45	24	0	0	63,7	61,1	2,65	0	0
10.08.2023	-	0.772	313,18	301,07	307,16	295,67	11,49	24	0	0	64,7	62,2	2,51	0	0
11.08.2023	-	0.791	313,2	301,1	307,29	295,83	11,46	24	0	0	63,9	61,3	2,58	0	0
12.08.2023	-	0.793	313,47	301,36	307,44	295,98	11,46	24	0	0	64,6	62	2,58	0	0
13.08.2023	-	0.763	313,42	301,29	307,43	295,92	11,51	24	0	0	64,5	62	2,48	0	0
14.08.2023	-	0.783	313,1	301,01	307,18	295,74	11,44	24	0	0	63,9	61,4	2,55	0	0
15.08.2023	-	0.831	313,12	301,01	307,04	295,59	11,45	24	0	0	65	62,3	2,71	0	0
16.08.2023	-	0.965	312,98	300,9	305,98	294,7	11,28	24	0	0	70,1	66,9	3,15	0	0
17.08.2023	-	0.793	292,16	280,82	286,2	275,5	10,7	24	0	0	66,7	64	2,78	0	0
18.08.2023	-	0.76	300,06	288,44	294,05	283,06	10,99	24	0	0	66	63,4	2,59	0	0
19.08.2023	-	0.894	312,24	300,15	305,32	294,01	11,31	24	0	0	69,8	66,8	2,92	0	0
20.08.2023	-	0.854	312,07	299,99	305,61	294,26	11,35	24	0	0	67,3	64,5	2,8	0	0
21.08.2023	-	0.855	312,36	300,25	305,55	294,14	11,41	24	0	0	69,3	66,5	2,81	0	0
22.08.2023	-	0.834	304,76	293	298,06	287,02	11,04	24	0	0	69,5	66,7	2,8	0	0
23.08.2023	-	0.918	313,21	301,06	306,26	294,89	11,37	24	0	0	69,9	66,9	3	0	0
24.08.2023	-	0.885	314,45	302,4	307,39	296,09	11,3	24	0	0	70,4	67,6	2,87	0	0
Итого:	-	24,964	9672	9300,59	9482	9131,58	350,42	744	0	-	65,14	62,41	2,72	0	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
24.07.2023	1992,458	236259,88	226921,17	231117,6	223036,57
24.08.2023	2018,307	245931,88	236221,76	240599,6	232168,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

