

#29992#
«Коммунальник»

Директору МУП ЖКХ
Супрункоу А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.08.2023 по 24.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК
40 лет Победы 6 и 6а, поселок Васильково, Калининградская область
2404

Заводской номер счётчика 00083480	Показания прибора, Гкал 24.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2046,533	2018,307	28,226

Подпись исполнителя _____



МУП ЖКХ «Коммунальник»
Вх. № 1579
"25" 09 2023 г.

#29991#

Отчёт за период с 24.08.2023 по 24.09.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00083480
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
25.08.2023	-	0,894	313,12	300,97	306,05	294,68	11,37	24	0	0	70,5	67,6	2,93	0	0
26.08.2023	-	0,872	313,4	301,23	306,37	294,96	11,41	24	0	0	70,4	67,5	2,85	0	0
27.08.2023	-	0,885	313,27	301,11	306,28	294,88	11,4	24	0	0	70,2	67,3	2,89	0	0
28.08.2023	-	0,811	311,88	299,78	305,44	294,03	11,41	24	0	0	67	64,4	2,66	0	0
29.08.2023	-	0,879	312,79	300,7	306,24	294,91	11,33	24	0	0	67,6	64,8	2,88	0	0
30.08.2023	-	0,937	313,62	301,5	306,85	295,52	11,33	24	0	0	68,9	65,8	3,05	0	0
31.08.2023	-	0,935	313,56	301,45	306,69	295,41	11,28	24	0	0	69,2	66,2	3,05	0	0
01.09.2023	-	0,947	313,09	301	306,11	294,79	11,32	24	0	0	70,2	67,1	3,09	0	0
02.09.2023	-	0,943	313,37	301,28	306,23	294,96	11,27	24	0	0	70,8	67,7	3,08	0	0
03.09.2023	-	0,937	312,76	300,7	305,89	294,65	11,24	24	0	0	69,3	66,3	3,06	0	0
04.09.2023	-	0,929	312,36	300,3	305,46	294,19	11,27	24	0	0	69,6	66,6	3,04	0	0
05.09.2023	-	0,94	312,4	300,31	305,34	294,04	11,3	24	0	0	70,6	67,5	3,08	0	0
06.09.2023	-	0,902	312,85	300,78	305,97	294,65	11,32	24	0	0	69,5	66,6	2,96	0	0
07.09.2023	-	0,927	313,12	301,03	306,24	294,92	11,32	24	0	0	69,5	66,5	3,03	0	0
08.09.2023	-	0,926	312,96	300,87	306,15	294,86	11,29	24	0	0	69	66	3,03	0	0
09.09.2023	-	0,9	313,2	301,08	306,31	294,94	11,37	24	0	0	69,6	66,7	2,93	0	0
10.09.2023	-	0,888	313,12	301,01	306,24	294,89	11,35	24	0	0	69,6	66,7	2,89	0	0
11.09.2023	-	0,897	312,9	300,79	306,01	294,67	11,34	24	0	0	69,6	66,6	2,93	0	0
12.09.2023	-	0,927	312,91	300,82	305,97	294,61	11,36	24	0	0	69,9	66,9	3,03	0	0
13.09.2023	-	0,93	312,91	300,82	305,9	294,6	11,3	24	0	0	70,2	67,2	3,05	0	0
14.09.2023	-	0,895	312,76	300,65	305,83	294,47	11,36	24	0	0	69,9	67	2,92	0	0
15.09.2023	-	0,861	312,65	300,54	305,75	294,36	11,39	24	0	0	69,7	66,9	2,82	0	0
16.09.2023	-	0,947	312,7	300,64	305,9	294,64	11,26	24	0	0	69	66	3,09	0	0
17.09.2023	-	0,924	312,55	300,49	305,66	294,39	11,27	24	0	0	69,6	66,6	3,02	0	0
18.09.2023	-	0,882	312,38	300,29	305,54	294,22	11,32	24	0	0	69,4	66,6	2,88	0	0
19.09.2023	-	0,925	312,38	300,32	305,48	294,23	11,25	24	0	0	69,6	66,6	3,03	0	0
20.09.2023	-	0,921	312,29	300,25	305,45	294,17	11,28	24	0	0	69,4	66,4	3,02	0	0
21.09.2023	-	0,892	312,25	300,19	305,38	294,11	11,27	24	0	0	69,6	66,6	2,92	0	0
22.09.2023	-	0,914	312,05	300,01	305,2	293,95	11,25	24	0	0	69,4	66,4	2,99	0	0
23.09.2023	-	0,889	312,1	300,03	312,1	293,97	11,31	24	0	0	69,3	66,4	2,91	0	0
24.09.2023	-	0,97	318,25	305,97	318,25	299,84	11,49	24	0	0	69,2	66,1	3,11	0	0
Итого:	-	28,226	9701,9	9326,9	9488,54	9137,51	351,03	744	0	-	69,52	66,57	2,97	0	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
24.08.2023	2018,307	245931,88	236221,76	240599,6	232168,15
24.09.2023	2046,533	255633,83	245548,67	250088,14	241305,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
