

#27817#

Директору МУП
ЖКХ «Коммуналы»
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.07.2023 по 24.08.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Гурьева 7, Гурьевск
Абонентский номер 2404

Заводской номер счётчика 17049587	Показания прибора, ГДж 24.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3767,428	3686,75	80.678	19.27

Субабонент № 2404 - 057 Гкал

Подпись исполнителя _____



МУП ЖКХ «Коммунальник»
Вх. № 1340
« 25 » 08 23 г.

#27816#

Отчёт за период с 24.07.2023 по 24.08.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 17049587
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.07.2023	-	2,526	0	21,399	21,995	0	20,878	21,786	0	24	0	74	45,1	0,4	0,14
26.07.2023	-	2,546	0	21,182	21,774	0	20,666	21,571	0	24	0	74,1	44,7	0,4	0,14
27.07.2023	-	2,564	0	21,435	22,034	0	20,913	21,828	0	24	0	74	44,8	0,4	0,14
28.07.2023	-	2,509	0	20,929	21,519	0	20,418	21,319	0	24	0	74	44,7	0,39	0,14
29.07.2023	-	2,61	0	22,174	22,788	0	21,634	22,57	0	24	0	74	45,2	0,39	0,14
30.07.2023	-	2,625	0	22,309	22,924	0	21,766	22,705	0	24	0	73,9	45,2	0,39	0,13
31.07.2023	-	2,692	0	22,634	23,246	0	22,081	23,026	0	24	0	74,1	45,1	0,39	0,13
01.08.2023	-	2,749	0	23,568	24,201	0	22,994	23,967	0	24	0	74	45,5	0,39	0,13
02.08.2023	-	2,43	0	20,368	20,944	0	19,874	20,749	0	24	0	73,7	44,6	0,39	0,13
03.08.2023	-	2,593	0	21,211	21,8	0	20,697	21,604	0	24	0	73,8	43,9	0,39	0,13
04.08.2023	-	2,648	0	20,899	21,472	0	20,393	21,29	0	24	0	73,8	42,9	0,44	0,18
05.08.2023	-	2,599	0	20,712	21,282	0	20,21	21,098	0	24	0	73,8	43,1	0,42	0,16
06.08.2023	-	2,805	0	21,61	22,194	0	21,087	22,011	0	24	0	73,8	42,1	0,42	0,16
07.08.2023	-	2,42	0	18,833	19,368	0	18,375	19,205	0	24	0	73,9	42,5	0,42	0,16
08.08.2023	-	2,408	0	18,431	18,94	0	17,985	18,787	0	24	0	73,8	41,9	0,46	0,21
09.08.2023	-	2,647	0	20,573	21,148	0	20,075	20,972	0	22	2	73,9	42,4	0,46	0,2
10.08.2023	-	2,611	0	20,271	20,843	0	19,778	20,669	0	24	0	74	42,5	0,47	0,21
11.08.2023	-	2,667	0	20,714	21,286	0	20,209	21,107	0	24	0	74,1	42,6	0,46	0,2
12.08.2023	-	2,772	0	21,798	22,394	0	21,267	22,202	0	24	0	74	42,9	0,46	0,2
13.08.2023	-	2,73	0	21,868	22,468	0	21,34	22,273	0	24	0	73,7	43,2	0,45	0,19
14.08.2023	-	2,761	0	21,938	22,542	0	21,405	22,347	0	24	0	73,9	43,2	0,44	0,18
15.08.2023	-	2,541	0	20,735	21,319	0	20,236	21,131	0	24	0	73,5	43,6	0,43	0,17
16.08.2023	-	2,441	0	19,905	20,471	0	19,427	20,29	0	24	0	73,5	43,5	0,43	0,17
17.08.2023	-	2,6	0	21,245	21,835	0	20,732	21,641	0	24	0	73,7	43,8	0,42	0,16
18.08.2023	-	2,78	0	22,611	23,225	0	22,064	23,018	0	24	0	73,8	43,7	0,42	0,15
19.08.2023	-	2,679	0	21,938	22,539	0	21,409	22,339	0	24	0	73,6	43,8	0,42	0,16
20.08.2023	-	2,631	0	21,9	22,501	0	21,372	22,296	0	24	0	73,6	44,2	0,42	0,16
21.08.2023	-	2,617	0	21,601	22,192	0	21,079	21,991	0	24	0	73,7	44,2	0,43	0,17
22.08.2023	-	2,548	0	20,986	21,562	0	20,478	21,366	0	24	0	73,9	44,2	0,44	0,17
23.08.2023	-	2,448	0	19,892	20,451	0	19,411	20,269	0	24	0	73,8	43,8	0,44	0,18
24.08.2023	-	2,481	0	20,296	20,86	0	19,804	20,673	0	24	0	73,9	44	0,47	0,21
Итого:	-	80,678	0	655,965	674,117	0	640,057	668,1	0	742	2	73,85	43,77	0,42	0,16

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.07.2023	3686,75	36593,344	37453,82	0	35745,803	37060,286	0	16225	86
24.08.2023	3767,428	37249,306	38127,936	0	36385,859	37728,387	0	16967	88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____