

#32927#
«Коммунальник»

Директору МУП
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.09.2023 по 24.10.2023

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Гурьева 7, Гурьевск
Абонентский номер: 2404

Заводской номер счётчика 17049587	Показания прибора, ГДж 24.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3956,918	3849,084	107,833	25,756

*отам. - 1,71 Гкал
ве - 1,543 Гкал*

Итого: 22,503 Гкал

Подпись исполнителя _____



МУП ЖКХ «Коммунальник»
Вх. № 1798
« 25 » 10 2023 г.

#32926#

Отчёт за период с 24.09.2023 по 24.10.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 17049587
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м³	dV2, м³	dV3, м³	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
25.09.2023	-	2,63	0	21,114	21,682	0	20,597	21,49	0	24	0	74,1	43,7	0,41	0,15
26.09.2023	-	2,689	0	21,069	21,638	0	20,555	21,453	0	24	0	74	42,8	0,41	0,15
27.09.2023	-	2,724	0	21,481	22,061	0	20,955	21,87	0	24	0	74,2	43,2	0,41	0,15
28.09.2023	-	2,633	0	20,925	21,497	0	20,412	21,309	0	24	0	74,2	43,5	0,4	0,14
29.09.2023	-	2,57	0	20,695	21,26	0	20,19	21,072	0	24	0	74,1	43,8	0,41	0,15
30.09.2023	-	2,713	0	21,555	22,135	0	21,026	21,941	0	24	0	74,3	43,5	0,4	0,14
01.10.2023	-	3,004	0	23,711	24,33	0	23,128	24,115	0	24	0	74,5	43,5	0,4	0,14
02.10.2023	-	2,687	0	21,74	22,326	0	21,208	22,125	0	24	0	74,2	44	0,4	0,14
03.10.2023	-	2,58	0	21,085	21,664	0	20,571	21,467	0	24	0	73,9	44	0,41	0,15
04.10.2023	-	2,661	0	21,281	21,859	0	20,758	21,663	0	24	0	74,4	43,8	0,41	0,15
05.10.2023	-	2,663	0	21,296	21,874	0	20,772	21,677	0	24	0	74,4	43,9	0,4	0,14
06.10.2023	-	2,651	0	22,312	22,911	0	21,761	22,691	0	24	0	74,5	45,5	0,39	0,14
07.10.2023	-	2,85	0	24,811	25,46	0	24,197	25,201	0	24	0	74,7	46,6	0,39	0,13
08.10.2023	-	3,167	0	27,308	28,005	0	26,627	27,72	0	24	0	74,9	46,6	0,39	0,13
09.10.2023	-	2,778	0	23,789	24,416	0	23,198	24,171	0	24	0	74,8	46,3	0,4	0,15
10.10.2023	-	2,853	0	24,343	24,983	0	23,738	24,735	0	24	0	74,7	46,1	0,41	0,15
11.10.2023	-	2,824	0	24,36	24,997	0	23,756	24,746	0	24	0	74,7	46,4	0,41	0,15
12.10.2023	-	2,862	0	24,74	25,388	0	24,124	25,13	0	24	0	74,9	46,6	0,4	0,15
13.10.2023	-	2,612	0	22,82	23,433	0	22,254	23,192	0	24	0	74,8	46,8	0,41	0,15
14.10.2023	-	2,917	0	25,726	26,39	0	25,086	26,116	0	24	0	74,8	47,1	0,41	0,15
15.10.2023	-	2,954	0	25,986	26,656	0	25,336	26,376	0	24	0	75,1	47,3	0,41	0,15
16.10.2023	-	2,83	0	24,385	25,022	0	23,774	24,766	0	24	0	75,1	46,8	0,41	0,16
17.10.2023	-	4,135	0	48,126	48,985	0	47,045	48,411	0	24	0	70,7	49,8	0,39	0,16
18.10.2023	-	5,344	0	63,451	64,965	0	62,148	64,299	0	24	0	67,3	46,8	0,43	0,25
19.10.2023	-	6,378	0	60,576	61,886	0	59,191	61,281	0	24	0	71,5	45,8	0,43	0,25
20.10.2023	-	6,949	0	69,577	71,052	0	67,994	70,324	0	24	0	71,3	46,9	0,43	0,25
21.10.2023	-	6,94	0	68,68	70,183	0	67,125	69,477	0	24	0	71,1	46,5	0,43	0,25
22.10.2023	-	5,858	0	56,217	57,482	0	54,948	56,923	0	24	0	71	45,6	0,42	0,24
23.10.2023	-	5,532	0	52,13	53,331	0	50,961	52,831	0	24	0	70,7	44,8	0,43	0,23
24.10.2023	-	5,846	0	58,704	60,051	0	57,402	59,458	0	24	0	70,3	46	0,44	0,23
Итого:	-	107,833	0	983,995	1007,924	0	960,838	998,03	0	720	0	72,56	45,81	0,41	0,17

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м³	V2, м³	V3, м³	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
24.09.2023	3849,084	37901,827	38798,05	0	37022,456	38392,598	0	17711	88
24.10.2023	3956,918	38885,882	39805,974	0	37983,24	39390,628	0	18431	88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения