

#38286#

Директору МУП
ЖКХ «Коммунальник»
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.10.2023 по 24.11.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Гурьева 7, Гурьевск
Абонентский номер 2404

Заводской номер счётчика 17049587	Показания прибора, ГДж 24.11.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4165,187	3956,918	208.269	49.744

*субсидия
поим. 1,97 Гкал
280 0,51 Гкал
итого: 2,46 Гкал*

итого: 47,284 Гкал

Подпись исполнителя _____



#38285#

Отчёт за период с 24.10.2023 по 24.11.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 17049587
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.10.2023	-	5,851	0	56,354	57,625	0	55,082	57,066	0	24	0	70,9	45,5	0,42	0,21
26.10.2023	-	6,579	0	66,01	67,456	0	64,518	66,773	0	24	0	70,9	46,6	0,42	0,19
27.10.2023	-	7,158	0	74,202	75,839	0	72,528	75,044	0	24	0	70,9	47,4	0,41	0,19
28.10.2023	-	7,256	0	76,256	77,93	0	74,539	77,104	0	24	0	70,8	47,6	0,41	0,2
29.10.2023	-	7,336	0	78,904	80,615	0	77,115	79,735	0	24	0	71	48,4	0,41	0,2
30.10.2023	-	5,45	0	51,741	52,95	0	50,578	52,446	0	24	0	70,8	45,1	0,42	0,19
31.10.2023	-	5,593	0	52,336	53,555	0	51,157	53,056	0	24	0	70,8	44,8	0,42	0,19
01.11.2023	-	5,727	0	54,75	56,016	0	53,521	55,477	0	24	0	70,8	45,3	0,42	0,19
02.11.2023	-	5,793	0	56,285	57,584	0	55,01	57,017	0	24	0	71,1	46	0,42	0,19
03.11.2023	-	5,597	0	53,612	54,862	0	52,401	54,334	0	24	0	71	45,5	0,43	0,19
04.11.2023	-	5,515	0	53,744	55,001	0	52,534	54,462	0	24	0	70,9	45,8	0,42	0,19
05.11.2023	-	6,11	0	61,814	63,231	0	60,412	62,578	0	24	0	71,2	47	0,42	0,19
06.11.2023	-	5,686	0	56,374	57,693	0	55,105	57,117	0	24	0	70,8	46,2	0,42	0,19
07.11.2023	-	5,516	0	53,091	54,322	0	51,896	53,797	0	24	0	70,9	45,6	0,42	0,19
08.11.2023	-	5,759	0	55,991	57,3	0	54,729	56,739	0	24	0	70,8	45,7	0,42	0,19
09.11.2023	-	5,851	0	56,108	57,421	0	54,841	56,864	0	24	0	71	45,5	0,43	0,19
10.11.2023	-	6,144	0	58,87	60,236	0	57,533	59,649	0	24	0	71,2	45,7	0,43	0,19
11.11.2023	-	5,813	0	56,08	57,394	0	54,813	56,833	0	24	0	71	45,7	0,43	0,19
12.11.2023	-	6,091	0	61,283	62,709	0	59,904	62,073	0	24	0	70,8	46,5	0,42	0,19
13.11.2023	-	6,519	0	64,561	66,041	0	63,099	65,371	0	24	0	71,1	46,5	0,43	0,19
14.11.2023	-	7,224	0	76,369	78,082	0	74,65	77,249	0	24	0	70,9	47,8	0,42	0,19
15.11.2023	-	7,222	0	76,493	78,21	0	74,773	77,379	0	24	0	70,7	47,7	0,43	0,21
16.11.2023	-	7,059	0	85,067	87,011	0	83,219	86,02	0	24	0	69,5	49,3	0,39	0,18
17.11.2023	-	7,869	0	92,586	94,67	0	90,548	93,6	0	23	1	69,9	49,2	0,4	0,2
18.11.2023	-	8,083	0	92,964	95,019	0	90,881	93,929	0	24	0	70,7	49,5	0,41	0,21
19.11.2023	-	8,15	0	90,381	92,366	0	88,332	91,325	0	24	0	71,1	49,1	0,42	0,22
20.11.2023	-	8,178	0	87,37	89,291	0	85,386	88,319	0	24	0	71,1	48,3	0,41	0,21
21.11.2023	-	8,899	0	104,521	106,791	0	102,147	105,523	0	24	0	71,2	50,4	0,4	0,22
22.11.2023	-	8,567	0	98,357	100,519	0	96,132	99,346	0	24	0	71,1	49,9	0,4	0,21
23.11.2023	-	7,536	0	80,113	81,925	0	78,299	81,037	0	24	0	71	48,1	0,41	0,21
24.11.2023	-	8,138	0	87,575	89,521	0	85,605	88,55	0	24	0	70,8	48,1	0,41	0,21
Итого:	-	208,269	0	2170,162	2219,185	0	2121,287	2195,812	0	743	1	70,86	47,09	0,42	0,2

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.10.2023	3956,918	38885,822	39805,974	0	37983,294	39390,628	0	18431	88
24.11.2023	4165,187	41055,985	42025,161	0	40104,582	41586,438	0	19174	89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения