

#70150#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00159686	23.02.2024	23.01.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	1513,85	1484,099	29.751
Количество тепловой энергии, система 2	906,237	897,635	8.602

Подпись исполнителя



с 04.02.24 откл 2л.
нет



#69491#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5109
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	2,494	0	234,34	233,68	0	231,25	231,71	0	0	24	0	0	53,3	42,5	10,8	0,7	0,7
25.01.2024	-	2,89	0	235,57	234,8	0	231,97	232,55	0	0	24	0	0	57,7	45,2	12,49	0,7	0,7
26.01.2024	-	3,203	0	236,56	235,51	0	232,51	233,02	0	0	24	0	0	61,2	47,4	13,8	0,7	0,7
27.01.2024	-	2,902	0	235,6	234,72	0	231,9	232,41	0	0	24	0	0	58,4	45,8	12,54	0,7	0,7
28.01.2024	-	2,723	0	235,25	234,41	0	231,79	232,21	0	0	24	0	0	56,4	44,7	11,77	0,7	0,7
29.01.2024	-	2,779	0	234,53	233,16	0	230,95	230,93	0	0	24	0	0	57,5	45,4	12,06	0,7	0,7
30.01.2024	-	2,569	0	234,93	234,2	0	231,68	232,11	0	0	24	0	0	54,9	43,8	11,11	0,7	0,7
31.01.2024	-	2,519	0	234,69	233,97	0	231,52	231,91	0	0	24	0	0	54,2	43,4	10,9	0,7	0,7
01.02.2024	-	2,725	0	235,24	234,48	0	231,76	232,28	0	0	24	0	0	56,5	44,7	11,78	0,7	0,7
02.02.2024	-	2,724	0	235,24	234,48	0	231,81	232,29	0	0	24	0	0	56,3	44,6	11,76	0,7	0,7
03.02.2024	-	2,223	0	214,51	214,03	0	211,7	212,22	0	0	22	2	1	53,2	42,6	10,53	0,7	0,7
04.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	55	43,7	11,23	0,7	0,7
05.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,5	43,4	11,09	0,7	0,7
06.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	58	45,7	12,3	0,7	0,7
07.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	56,3	44,6	11,73	0,7	0,7
08.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	58,3	45,8	12,47	0,7	0,7
09.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	60,3	47	13,32	0,7	0,7
10.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	58,6	46	12,58	0,7	0,7
11.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,8	43,7	11,08	0,7	0,7
12.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,9	42	9,95	0,7	0,7
13.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	53	42,5	10,49	0,7	0,7
14.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,2	41,5	9,72	0,7	0,7
15.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,2	41,5	9,68	0,7	0,7
16.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,7	42	9,67	0,7	0,7
17.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,8	42,1	9,72	0,7	0,7
18.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54,3	43,4	10,87	0,7	0,7
19.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	57,3	45,2	12,15	0,7	0,7
20.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	54	43,2	10,83	0,7	0,7
21.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	51,3	41,6	9,77	0,7	0,7
22.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	50,6	41,2	9,36	0,7	0,7
23.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	50,3	41,1	9,22	0,7	0,7
Итого:	-	29,751	0	2566,46	2557,44	0	2528,84	2533,64	0	0	262	482	-	54,97	43,78	11,19	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 262 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.01.2024	1484,099	145293,57	152542,44	0	143359,25	151268,31	0
23.02.2024	1513,85	147860,03	155099,88	0	145888,09	153801,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#69186#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	0,795	0,491	27,98	18,01	27,65	17,98	9,67	24	0	0	51,7	35,4	16,38	0,7	0,7
25.01.2024	-	0,783	0,462	26,96	17,89	26,61	17,84	8,77	24	0	0	53,6	36,2	17,42	0,7	0,7
26.01.2024	-	0,789	0,471	26,98	17,88	26,65	17,84	8,81	24	0	0	53,9	36,3	17,58	0,7	0,7
27.01.2024	-	0,753	0,44	26,33	17,74	26,02	17,69	8,33	24	0	0	53,6	36,2	17,35	0,7	0,7
28.01.2024	-	0,905	0,606	29,58	17,45	29,18	17,39	11,79	24	0	0	52,6	36,2	16,42	0,7	0,7
29.01.2024	-	0,815	0,498	27,31	17,61	26,94	17,59	9,35	24	0	0	53,9	36,3	17,67	0,7	0,7
30.01.2024	-	0,828	0,504	27,39	17,65	26,99	17,6	9,39	24	0	0	54,7	36,8	17,87	0,7	0,7
31.01.2024	-	0,597	0,396	19,03	11,32	18,79	11,27	7,52	24	0	0	54,1	37,1	17,05	0,7	0,7
01.02.2024	-	0,559	0,357	19,12	12,24	18,86	12,11	6,75	24	0	0	54,3	38,3	15,94	0,7	0,7
02.02.2024	-	0,909	0,543	33,85	23,99	33,37	23,75	9,62	24	0	0	56,8	41,5	15,31	0,7	0,7
03.02.2024	-	0,869	0,477	35,02	26,31	34,5	26,09	8,41	22	2	1	57,2	42,3	14,91	0,7	0,7
04.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56	41,5	14,54	0,7	0,7
05.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,1	42,1	15,08	0,7	0,7
06.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56,7	41,8	14,89	0,7	0,7
07.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56,7	41,7	15,01	0,7	0,7
08.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,8	42,3	15,47	0,7	0,7
09.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	58,1	42,4	15,75	0,7	0,7
10.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	58,2	42,4	15,86	0,7	0,7
11.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56	41,2	14,8	0,7	0,7
12.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,8	42,1	15,65	0,7	0,7
13.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,1	41,8	15,24	0,7	0,7
14.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,6	42	15,55	0,7	0,7
15.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	58	42,1	15,9	0,7	0,7
16.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	58,3	42,3	16,01	0,7	0,7
17.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,1	41,9	15,17	0,7	0,7
18.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56,4	41,4	14,99	0,7	0,7
19.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	56,9	41,4	15,49	0,7	0,7
20.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,2	41,8	15,5	0,7	0,7
21.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,7	41,9	15,74	0,7	0,7
22.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	58,1	42	16,1	0,7	0,7
23.02.2024	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	57,8	41,9	15,91	0,7	0,7
Итого:	-	8,602	-42949667,715	299,55	198,09	295,56	197,15	98,41	262	482	-	56,23	40,34	15,89	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 262 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	897,635	37130,74	28790,6	36541,45	28518,85
23.02.2024	906,237	37430,29	28988,69	36837,01	28716

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
