

#117052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,096	0,594	49,39	39,33	48,54	38,86	9,68	24	0	0	61,1	48,1	12,97	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,99	0,479	47,36	39,19	46,55	38,71	7,84	24	0	0	61,2	48	13,21	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,995	0,515	47,72	38,75	46,98	38,29	8,69	24	0	0	59,9	47,6	12,38	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,963	0,465	46,87	38,95	46,11	38,47	7,64	24	0	0	61	48,1	12,9	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,981	0,488	47,36	38,99	46,55	38,51	8,04	24	0	0	61,2	48,5	12,67	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,946	0,452	46,9	39,19	46,13	38,71	7,42	24	0	0	61,3	48,6	12,71	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,933	0,438	47,24	39,7	46,46	39,22	7,24	24	0	0	61,1	48,6	12,52	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,979	0,487	48,16	39,82	47,35	39,34	8,01	24	0	0	61,1	48,7	12,44	0,7	0,7	-
01.02.2025	1,064	0,586	49,81	39,64	49	39,16	9,84	24	0	0	60	47,9	12,11	0,7	0,7	-
02.02.2025	1,004	0,538	49,2	39,59	48,43	39,11	9,32	24	0	0	58,8	47,2	11,69	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,973	0,484	47,96	39,51	47,2	39,03	8,17	24	0	0	60	47,6	12,41	0,7	0,7	-
04.02.2025	1,01	0,516	48,2	39,23	47,4	38,75	8,65	24	0	0	60,3	47,8	12,56	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,977	0,493	47,46	38,89	46,71	38,41	8,3	24	0	0	60,1	47,6	12,5	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,965	0,486	47,24	38,75	46,49	38,27	8,22	24	0	0	59,9	47,5	12,41	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,925	0,444	46,51	38,66	45,78	38,21	7,57	24	0	0	59,5	47	12,47	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,991	0,516	47,65	38,48	46,91	38,03	8,88	24	0	0	58,5	46,1	12,36	0,7	0,7	-
09.02.2025	1,006	0,542	48,26	38,42	47,53	38,01	9,52	24	0	0	57,9	45,9	12,03	0,7	0,7	-
10.02.2025	1,007	0,521	47,41	38,3	46,67	37,84	8,83	24	0	0	59,7	47	12,68	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,955	0,469	46,42	38,13	45,69	37,69	8	24	0	0	59,3	46,6	12,76	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,971	0,487	46,72	38,07	46	37,63	8,37	24	0	0	58,9	46,1	12,72	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,884	0,466	42,35	33,48	41,74	33,14	8,6	24	0	0	56,4	44,3	12,08	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,982	0,482	46,23	37,9	45,47	37,43	8,04	24	0	0	60,4	47,1	13,27	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,967	0,479	45,99	37,73	45,23	37,25	7,98	24	0	0	60,1	47	13,14	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,981	0,511	46,72	37,54	45,99	37,12	8,87	24	0	0	58,6	46,2	12,38	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,869	0,442	43,19	35,43	42,46	35,03	7,43	24	0	0	60,1	48	12,06	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,96	0,477	47,3	39,18	46,5	38,7	7,8	24	0	0	61,3	48,8	12,48	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,985	0,478	46,48	38,29	45,71	37,81	7,9	24	0	0	61,1	47,8	13,34	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,973	0,462	45,91	38,05	45,17	37,57	7,6	24	0	0	61,2	47,6	13,56	0,7	0,7	-
21.02.2025	1,007	0,497	46,41	37,85	45,66	37,39	8,27	24	0	0	60,4	46,8	13,63	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,979	0,477	46,06	37,71	45,33	37,25	8,08	24	0	0	59,7	46,4	13,32	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,996	0,527	47,18	37,56	46,46	37,18	9,28	24	0	0	57,9	45,6	12,34	0,7	0,7	-
Итого:	30,314	0	1457,66	1190,31	1434,2	1176,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,314															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	38,796	1590,39	1204,16	1565,98	1192,37
23.02.2025	69,11	3048,05	2394,47	3000,18	2368,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:36:02