

#24303#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5110  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00159686  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	0,91	0,482	35,25	26,73	34,7	26,49	8,21	24	0	0	59,2	43,1	16,06	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	0,931	0,474	35,15	26,9	34,56	26,66	7,9	24	0	0	60,5	43,6	16,96	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	0,93	0,482	34,99	26,66	34,38	26,42	7,96	24	0	0	60,9	44	16,88	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	1,02	0,568	36,33	26,62	35,7	26,38	9,32	24	0	0	61,1	44	17,13	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	0,964	0,506	35,25	26,69	34,62	26,45	8,17	24	0	0	61,7	44,3	17,41	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	1,056	0,596	36,72	26,62	36,07	26,38	9,69	24	0	0	61,6	44,2	17,41	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	1,132	0,667	37,61	26,37	36,95	26,13	10,82	24	0	0	61,7	44	17,74	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	1,011	0,537	35,84	26,76	35,19	26,52	8,67	24	0	0	61,8	43,9	17,96	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	0,957	0,48	34,94	26,76	34,31	26,52	7,79	24	0	0	61,8	43,9	17,93	0,7	0,7	-9
10.02.2021	0,986	0,512	35,42	26,76	34,78	26,52	8,26	24	0	0	61,8	43,9	17,97	0,7	0,7	-14
11.02.2021	0,966	0,488	34,85	26,66	34,26	26,42	7,84	24	0	0	61,8	43,6	18,17	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	1,023	0,554	35,9	26,53	35,25	26,29	8,96	24	0	0	61,6	43,7	17,9	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	1,068	0,602	36,66	26,46	36,03	26,22	9,81	24	0	0	61,4	43,6	17,76	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	1,067	0,615	36,77	26,28	36,15	26,04	10,11	24	0	0	60,8	43,5	17,37	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	1,018	0,557	35,97	26,58	35,36	26,34	9,02	24	0	0	61,6	44,1	17,55	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	0,964	0,508	35,22	26,48	34,61	26,24	8,37	24	0	0	61,1	43,7	17,32	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	0,966	0,519	35,49	26,49	34,88	26,25	8,63	24	0	0	60,5	43,6	16,87	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	0,994	0,536	35,47	26,26	34,87	26,02	8,85	24	0	0	60,8	43,4	17,42	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	0,963	0,497	35	26,44	34,39	26,2	8,19	24	0	0	60,9	43,2	17,7	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	0,985	0,558	35,87	25,99	35,3	25,75	9,55	24	0	0	59,2	42,8	16,34	0,7	0,7	2,8
21.02.2021	0,982	0,571	36,22	25,95	35,71	25,71	10	24	0	0	57,9	42,3	15,59	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,924	0,523	35,45	25,97	34,91	25,73	9,18	24	0	0	57,8	42,4	15,33	0,7	0,7	-
Итого:	21,817	0	786,37	582,96	772,98	577,68	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,817															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2021	12,072	453,93	331,42	447,07	328,44
22.02.2021	33,889	1240,3	914,38	1220,05	906,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2021 10:06:31