

#24305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	0,899	0,52	35,25	25,59	34,77	25,35	9,42	24	0	0	56,4	41,8	14,53	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,878	0,496	35,05	25,85	34,55	25,61	8,94	24	0	0	56,8	42,3	14,54	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,889	0,524	35,56	25,79	35,07	25,55	9,52	24	0	0	56	42,1	13,89	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,854	0,484	34,75	25,73	34,27	25,49	8,78	24	0	0	56	41,8	14,22	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,914	0,557	35,87	25,38	35,38	25,14	10,24	24	0	0	55,1	41,2	13,85	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,037	0,696	38,27	24,79	37,76	24,55	13,21	24	0	0	54,1	40,9	13,16	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,843	0,467	34,14	25,25	33,66	25,01	8,65	24	0	0	55,4	41	14,5	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,888	0,513	34,5	25,01	34,01	24,77	9,24	24	0	0	55,9	41	14,95	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,93	0,523	34,39	25,05	33,89	24,81	9,08	24	0	0	58,3	42,2	16,12	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,937	0,549	34,89	24,82	34,38	24,58	9,8	24	0	0	57	41,5	15,45	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,935	0,512	34,21	25,17	33,68	24,93	8,75	24	0	0	59,1	42,4	16,71	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,991	0,587	35,32	24,79	34,78	24,55	10,23	24	0	0	58	42	16,08	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,925	0,538	34,64	24,86	34,12	24,62	9,5	24	0	0	57	41,4	15,59	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,973	0,571	35,31	24,84	34,82	24,6	10,22	24	0	0	57,2	41,3	15,88	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,957	0,524	34,37	25,25	33,8	25,01	8,79	24	0	0	60	42,8	17,22	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,787	0,434	28,79	21,06	28,33	20,88	7,45	24	0	0	59,6	43,2	16,35	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,878	0,405	34,67	27,59	34,11	27,35	6,76	24	0	0	60,1	42,8	17,28	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,889	0,461	34,77	26,51	34,27	26,27	8	24	0	0	58,2	42	16,19	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,906	0,492	35,09	26,13	34,59	25,89	8,7	24	0	0	57,1	41,3	15,84	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,971	0,576	36,74	25,86	36,23	25,62	10,61	24	0	0	55,6	40,7	14,88	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,871	0,454	35,58	27,25	35,07	27,01	8,06	24	0	0	57,1	41,8	15,27	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,87	0,44	36,5	28,39	36	28,15	7,85	24	0	0	57,4	42,6	14,84	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,859	0,435	36,17	28,26	35,67	28,02	7,65	24	0	0	57,5	42,4	15,11	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,903	0,476	36,74	28,05	36,21	27,81	8,4	24	0	0	57,6	42,5	15,12	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,864	0,421	35,69	28,17	35,17	27,93	7,24	24	0	0	58,5	42,8	15,78	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,934	0,487	36,79	28,12	36,21	27,88	8,33	24	0	0	59	43,1	15,91	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,016	0,578	38,16	27,76	37,55	27,52	10,03	24	0	0	58,5	42,9	15,6	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,921	0,485	36,79	28,1	36,22	27,86	8,36	24	0	0	58,5	43	15,52	0,7	0,7	-
Итого:	25,519	0	989	729,42	974,57	722,76	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,519															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	33,889	1240,3	914,38	1220,05	906,12
22.03.2021	59,408	2229,3	1643,8	2194,62	1628,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 13:52:19