

#74690#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 29.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00159686	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 29.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1568,723	1514,955	53.768
Количество тепловой энергии, система 2	926,126	906,754	19.372

Подпись исполнителя _____



#74688#

Отчёт за период с 29.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5109
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2024	-	2,203	0	234,21	233,46	0	231,31	231,54	0	0	24	0	0	51,3	41,7	9,55	0,7	0,7
02.03.2024	-	2,175	0	234,23	233,51	0	231,38	231,59	0	0	24	0	0	51	41,6	9,41	0,7	0,7
03.03.2024	-	2,103	0	234,05	233,33	0	231,28	231,46	0	0	24	0	0	50,4	41,2	9,12	0,7	0,7
04.03.2024	-	2,365	0	234,35	233,51	0	231,27	231,51	0	0	24	0	0	53,2	42,9	10,25	0,7	0,7
05.03.2024	-	2,44	0	234,4	233,54	0	231,22	231,46	0	0	24	0	0	53,9	43,3	10,57	0,7	0,7
06.03.2024	-	2,499	0	234,55	233,62	0	231,35	231,54	0	0	24	0	0	54,3	43,5	10,83	0,7	0,7
07.03.2024	-	2,552	0	235,1	234,19	0	231,79	232,04	0	0	24	0	0	55,1	44	11,04	0,7	0,7
08.03.2024	-	2,547	0	234,85	233,97	0	231,54	231,86	0	0	24	0	0	55	44	11,02	0,7	0,7
09.03.2024	-	2,818	0	235,78	234,68	0	232,17	232,39	0	0	24	0	0	57,6	45,5	12,16	0,7	0,7
10.03.2024	-	2,773	0	235,3	234,21	0	231,67	231,92	0	0	24	0	0	57,6	45,6	12	0,7	0,7
11.03.2024	-	2,52	0	234,51	233,63	0	231,3	231,57	0	0	24	0	0	54,4	43,5	10,92	0,7	0,7
12.03.2024	-	2,423	0	234,4	233,55	0	231,28	231,53	0	0	24	0	0	53,5	43	10,5	0,7	0,7
13.03.2024	-	2,199	0	233,69	232,97	0	230,9	231,1	0	0	24	0	0	50,8	41,3	9,55	0,7	0,7
14.03.2024	-	2,047	0	232,99	232,34	0	230,31	230,58	0	0	24	0	0	49,6	40,6	8,91	0,7	0,7
15.03.2024	-	1,984	0	233	232,39	0	230,36	230,64	0	0	24	0	0	49,2	40,6	8,63	0,7	0,7
16.03.2024	-	2,067	0	233,6	232,91	0	230,86	230,99	0	0	24	0	0	50,3	41,3	8,98	0,7	0,7
17.03.2024	-	2,547	0	234,66	233,83	0	231,36	231,72	0	0	24	0	0	54,9	43,9	11,04	0,7	0,7
18.03.2024	-	2,385	0	234,42	233,74	0	231,33	231,71	0	0	24	0	0	53,2	42,9	10,33	0,7	0,7
19.03.2024	-	2,367	0	233,99	233,29	0	231,01	231,33	0	0	24	0	0	52,5	42,2	10,26	0,7	0,7
20.03.2024	-	2,343	0	233,97	233,18	0	230,97	231,21	0	0	24	0	0	52,4	42,3	10,17	0,7	0,7
21.03.2024	-	2,17	0	233,55	232,88	0	230,79	231	0	0	24	0	0	50,5	41,1	9,43	0,7	0,7
22.03.2024	-	2,146	0	233,39	232,71	0	230,65	230,88	0	0	24	0	0	50,4	41	9,33	0,7	0,7
23.03.2024	-	2,095	0	233,39	232,74	0	230,66	230,92	0	0	24	0	0	50	40,8	9,11	0,7	0,7
Итого:	-	53,768	0	5386,38	5368,18	0	5316,76	5322,49	0	0	552	0	-	52,66	42,51	10,14	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
29.02.2024	1514,955	147977,14	155216,61	0	146003,78	153917,72	0
23.03.2024	1568,723	153363,52	160584,79	0	151320,54	159240,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#74689#

Отчёт за период с 29.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2024	-	0,873	0,461	34,38	26,11	33,85	25,87	7,98	24	0	0	57,9	42,1	15,8	0,7	0,7
02.03.2024	-	0,835	0,43	33,71	25,91	33,2	25,67	7,53	24	0	0	57,5	41,8	15,62	0,7	0,7
03.03.2024	-	0,91	0,519	35,44	25,89	34,93	25,65	9,28	24	0	0	56,6	41,6	14,99	0,7	0,7
04.03.2024	-	0,818	0,415	33,6	26,07	33,11	25,83	7,28	24	0	0	57,4	42	15,47	0,7	0,7
05.03.2024	-	0,888	0,49	34,93	26,02	34,44	25,78	8,66	24	0	0	57,2	41,9	15,28	0,7	0,7
06.03.2024	-	0,817	0,422	33,67	25,85	33,18	25,61	7,57	24	0	0	56,7	41,6	15,09	0,7	0,7
07.03.2024	-	0,881	0,491	34,32	25,32	33,81	25,08	8,73	24	0	0	56,8	41,4	15,34	0,7	0,7
08.03.2024	-	0,862	0,475	33,95	25,2	33,46	24,96	8,5	24	0	0	56,6	41,2	15,32	0,7	0,7
09.03.2024	-	0,809	0,42	32,99	25,23	32,5	24,99	7,51	24	0	0	56,6	41,3	15,37	0,7	0,7
10.03.2024	-	0,87	0,496	34,33	24,93	33,83	24,69	9,14	24	0	0	55,3	40,6	14,74	0,7	0,7
11.03.2024	-	0,833	0,438	33,25	25,01	32,77	24,77	8	24	0	0	56	40,6	15,46	0,7	0,7
12.03.2024	-	0,86	0,468	33,62	24,94	33,14	24,7	8,44	24	0	0	56,3	40,9	15,48	0,7	0,7
13.03.2024	-	0,859	0,461	33,47	25,05	32,99	24,81	8,18	24	0	0	57,1	41,2	15,82	0,7	0,7
14.03.2024	-	0,805	0,404	32,31	25,01	31,83	24,77	7,06	24	0	0	57,5	41,4	16,15	0,7	0,7
15.03.2024	-	0,811	0,407	32,32	25,06	31,84	24,82	7,02	24	0	0	57,8	41,5	16,32	0,7	0,7
16.03.2024	-	0,854	0,462	33,23	24,87	32,74	24,63	8,11	24	0	0	57,3	41,6	15,73	0,7	0,7
17.03.2024	-	0,873	0,502	34,22	24,58	33,73	24,34	9,39	24	0	0	55	40,4	14,59	0,7	0,7
18.03.2024	-	0,817	0,419	32,34	24,66	31,86	24,42	7,44	24	0	0	56,9	40,8	16,04	0,7	0,7
19.03.2024	-	0,794	0,401	31,56	24,19	31,08	23,95	7,13	24	0	0	57	40,8	16,23	0,7	0,7
20.03.2024	-	0,875	0,489	32,29	23,35	31,81	23,11	8,7	24	0	0	56,9	40,3	16,55	0,7	0,7
21.03.2024	-	0,806	0,407	31,07	23,72	30,59	23,48	7,11	24	0	0	57,6	40,7	16,83	0,7	0,7
22.03.2024	-	0,804	0,405	31	23,72	30,52	23,48	7,04	24	0	0	57,8	40,8	16,94	0,7	0,7
23.03.2024	-	0,818	0,432	31,53	23,74	31,04	23,5	7,54	24	0	0	57,2	40,9	16,37	0,7	0,7
Итого:	-	19,372	10,314	763,53	574,43	752,25	568,91	183,34	552	0	-	56,91	41,19	15,72	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
29.02.2024	906,754	37449,13	29001,55	36855,59	28728,74
23.03.2024	926,126	38212,66	29575,98	37607,84	29297,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения