

#297305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,814	0,38	32,7	26,17	32,13	25,93	6,2	24	0	0	60,6	43,8	16,84	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,869	0,438	33,68	26,22	33,11	25,98	7,13	24	0	0	60,6	43,8	16,81	0,7	0,7	-
21.03.2026	0,983	0,551	35,45	26,09	34,85	25,85	9	24	0	0	60,7	43,9	16,85	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,986	0,558	35,58	26,07	34,97	25,83	9,14	24	0	0	60,7	44	16,74	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,847	0,422	33,51	26,24	32,93	26	6,93	24	0	0	60,7	44,2	16,5	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,856	0,43	33,36	26,02	32,79	25,78	7,01	24	0	0	60,7	44,1	16,59	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,869	0,441	33,51	25,94	32,94	25,7	7,24	24	0	0	60,7	43,9	16,78	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,92	0,498	34,15	25,67	33,58	25,43	8,15	24	0	0	60,6	43,9	16,74	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,86	0,434	33,02	25,61	32,47	25,37	7,1	24	0	0	60,6	43,7	16,91	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,846	0,42	32,82	25,67	32,27	25,43	6,84	24	0	0	60,7	43,7	16,94	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,963	0,538	34,86	25,72	34,26	25,48	8,78	24	0	0	60,7	43,8	16,91	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,811	0,383	32,36	25,82	31,82	25,58	6,24	24	0	0	60,6	43,7	16,92	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,857	0,431	33,1	25,73	32,53	25,49	7,04	24	0	0	60,6	43,8	16,87	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,849	0,426	32,92	25,67	32,37	25,43	6,94	24	0	0	60,6	43,6	16,92	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,857	0,427	32,96	25,66	32,42	25,42	7	24	0	0	60,6	43,7	16,9	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,804	0,377	32,1	25,62	31,55	25,38	6,17	24	0	0	60,6	43,6	16,98	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,893	0,464	33,41	25,52	32,84	25,28	7,56	24	0	0	60,7	43,4	17,24	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,896	0,465	33,54	25,6	32,97	25,36	7,61	24	0	0	60,7	43,6	17,12	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,853	0,424	32,73	25,5	32,17	25,26	6,91	24	0	0	60,6	43,3	17,3	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,889	0,459	33,3	25,52	32,75	25,28	7,47	24	0	0	60,5	43,2	17,32	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,885	0,451	33,04	25,37	32,51	25,13	7,38	24	0	0	60,4	43	17,47	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,887	0,454	33,08	25,31	32,54	25,07	7,47	24	0	0	60,4	42,9	17,46	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,846	0,412	32,48	25,44	31,92	25,2	6,72	24	0	0	60,6	43,2	17,42	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,97	0,543	34,73	25,52	34,13	25,28	8,85	24	0	0	60,7	43,6	17,15	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,913	0,484	33,84	25,62	33,29	25,38	7,91	24	0	0	60,7	43,7	16,97	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,854	0,43	32,91	25,59	32,36	25,35	7,01	24	0	0	60,6	43,6	16,93	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,811	0,388	32,26	25,64	31,7	25,4	6,3	24	0	0	60,6	43,7	16,89	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,872	0,457	33,26	25,55	32,72	25,31	7,41	24	0	0	60,7	44,1	16,61	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,856	0,437	32,93	25,48	32,38	25,24	7,14	24	0	0	60,7	43,9	16,74	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,838	0,418	32,59	25,45	32,05	25,21	6,84	24	0	0	60,7	43,8	16,83	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,84	0,419	32,69	25,51	32,15	25,27	6,88	24	0	0	60,7	43,9	16,76	0,7	0,7	-
Итого:	27,094	0	1032,87	796,54	1015,47	789,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,094															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	379,745	16539,53	13100,32	16278,94	12976,26
18.04.2026	406,839	17572,4	13896,86	17294,41	13765,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:08:51