

#24301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,899	0,474	36,46	27,87	35,92	27,63	8,29	24	0	0	58	42,8	15,14	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,893	0,47	36,43	27,97	35,88	27,73	8,15	24	0	0	58,1	43	15,13	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,87	0,435	35,75	27,98	35,21	27,74	7,47	24	0	0	58,9	43,5	15,43	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,907	0,48	36,49	27,97	35,93	27,73	8,2	24	0	0	59	43,7	15,27	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,903	0,479	36,4	27,81	35,83	27,57	8,26	24	0	0	58,5	43,3	15,21	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,969	0,558	37,61	27,45	37,06	27,21	9,85	24	0	0	57,8	43,2	14,64	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,9	0,473	36,1	27,71	35,53	27,47	8,06	24	0	0	59,1	43,6	15,46	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,874	0,45	35,8	27,79	35,22	27,55	7,67	24	0	0	59,3	44	15,26	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,952	0,535	37,18	27,67	36,62	27,43	9,19	24	0	0	59	44	14,96	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,861	0,442	35,57	27,62	35,04	27,38	7,66	24	0	0	58,7	43,6	15,09	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,828	0,407	35,09	27,78	34,58	27,54	7,04	24	0	0	58,5	43,4	15,11	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,91	0,495	36,29	27,4	35,77	27,16	8,61	24	0	0	58,1	43	15,03	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,934	0,534	36,92	27,13	36,37	26,89	9,48	24	0	0	57,3	42,7	14,55	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,899	0,484	36,19	27,45	35,67	27,21	8,46	24	0	0	57,7	42,7	15,02	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,898	0,478	36,18	27,44	35,63	27,2	8,43	24	0	0	57,7	42,6	15,07	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,884	0,464	35,73	27,43	35,2	27,19	8,01	24	0	0	58	42,6	15,4	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,866	0,443	35,29	27,35	34,78	27,11	7,67	24	0	0	58,4	43	15,42	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,918	0,487	36,04	27,44	35,46	27,2	8,26	24	0	0	59,1	43	16,03	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,903	0,473	35,65	27,18	35,1	26,94	8,16	24	0	0	58,7	43	15,64	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,947	0,532	36,49	26,87	35,93	26,63	9,3	24	0	0	58,2	43	15,25	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,843	0,413	34,48	27,18	33,95	26,94	7,01	24	0	0	59,3	43,4	15,84	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,864	0,434	34,79	26,99	34,27	26,75	7,52	24	0	0	59	43,3	15,69	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,877	0,448	34,95	27,01	34,42	26,77	7,65	24	0	0	59,1	43,2	15,84	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,876	0,437	34,74	27,01	34,21	26,77	7,44	24	0	0	59,3	43,1	16,25	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,959	0,528	35,57	26,25	35,01	26,01	9	24	0	0	59,3	42,9	16,39	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,896	0,469	34,76	26,53	34,22	26,29	7,93	24	0	0	59,4	43,3	16,18	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,994	0,585	36,51	26,12	35,92	25,88	10,04	24	0	0	59	43,4	15,56	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,869	0,453	34,37	26,51	33,83	26,27	7,56	24	0	0	59,9	44	15,87	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,86	0,449	34,19	26,4	33,65	26,16	7,49	24	0	0	59,9	44,2	15,69	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,872	0,466	34,35	26,19	33,82	25,95	7,87	24	0	0	59,6	44,1	15,53	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,854	0,446	33,97	26,05	33,46	25,81	7,65	24	0	0	59	43,4	15,61	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,816	0,396	33,3	26,32	32,8	26,08	6,72	24	0	0	59,3	43,3	16,04	0,7	0,7	-
Итого:	28,595	0	1139,64	869,87	1122,29	862,19	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,595															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	59,408	2229,3	1643,8	2194,62	1628,88
23.04.2021	88,003	3368,94	2513,67	3316,91	2491,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:09:33