

#24291#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,853	0,46	30,33	22,17	29,84	21,93	7,91	24	0	0	58,7	41	17,72	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,892	0,516	31,27	22,17	30,78	21,93	8,85	24	0	0	58,2	41,1	17,16	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,922	0,558	32,17	22	31,69	21,76	9,93	24	0	0	57,1	40,7	16,39	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,824	0,441	30,36	22,42	29,86	22,18	7,68	24	0	0	57,8	40,6	17,19	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	0,912	0,508	30,56	21,74	30,04	21,5	8,54	24	0	0	59,7	41	18,69	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,81	0,428	29,27	21,62	28,79	21,38	7,41	24	0	0	58	40,3	17,77	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,871	0,484	30,25	21,63	29,76	21,39	8,37	24	0	0	58,2	40,2	18,03	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,8	0,417	28,93	21,6	28,46	21,36	7,1	24	0	0	58,6	40,6	18,03	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,94	0,569	31,52	21,29	31,03	21,05	9,98	24	0	0	57,3	39,9	17,41	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	0,98	0,62	32,65	21,16	32,17	20,93	11,24	24	0	0	55,8	38,8	16,99	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,815	0,43	29,15	21,36	28,68	21,12	7,56	24	0	0	57,2	39,1	18,13	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	0,827	0,446	29,35	21,24	28,89	21,01	7,88	24	0	0	57,2	39,2	17,96	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,814	0,429	29,51	21,77	29,03	21,53	7,5	24	0	0	57,3	39,5	17,8	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,854	0,47	29,93	21,44	29,45	21,2	8,25	24	0	0	57,5	39,4	18,06	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,877	0,481	30,2	21,7	29,7	21,46	8,24	24	0	0	58,8	40,6	18,26	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,892	0,509	31,29	22,31	30,8	22,07	8,73	24	0	0	58,7	41,5	17,24	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,959	0,588	32,73	22,25	32,21	22,01	10,2	24	0	0	58,1	41,5	16,65	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,797	0,419	29,59	22,18	29,11	21,94	7,17	24	0	0	58,8	41,7	17,07	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,818	0,438	29,86	22,17	29,38	21,93	7,45	24	0	0	59,1	41,8	17,29	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,809	0,465	30,13	21,7	29,68	21,47	8,21	24	0	0	56,6	40,6	15,94	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,88	0,502	31,11	22,38	30,62	22,14	8,48	24	0	0	59,3	42,3	17,04	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,838	0,467	30,44	22,38	29,96	22,14	7,82	24	0	0	59,4	42,5	16,9	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,977	0,643	32,02	20,75	31,51	20,51	11	24	0	0	58,8	42,7	16,12	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,778	0,439	28,52	20,71	28,04	20,47	7,57	24	0	0	58,4	42,2	16,28	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,789	0,426	29,38	21,91	28,93	21,67	7,26	24	0	0	59	42,4	16,6	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,854	0,464	31,97	23,75	31,46	23,51	7,95	24	0	0	58,8	42,4	16,39	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,832	0,452	31,65	23,62	31,15	23,38	7,77	24	0	0	58,3	42,1	16,17	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,785	0,428	31,87	23,81	31,39	23,57	7,82	24	0	0	56,2	41,5	14,69	0,7	0,7	-
21.04.2023	0,85	0,479	31,83	23,32	31,35	23,08	8,27	24	0	0	57,6	41,5	16,17	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,851	0,474	31,78	23,32	31,3	23,08	8,22	24	0	0	58	41,8	16,26	0,7	0,7	-
23.04.2023	0,974	0,592	34,17	23,54	33,63	23,3	10,33	24	0	0	57,9	41,8	16,1	0,7	0,7	-
Итого:	26,674	0	953,79	685,41	938,69	678	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,674															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	668,91	28650,82	22483,94	28198,35	22279,46
23.04.2023	695,584	29604,61	23169,35	29137,04	22957,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 7:15:58