

#126784#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,306	0	251,52	248,63	0	248,23	246,47	0	0	24	0	0	52,9	43,6	9,32	0,7	0,7	-
25.03.2025	2,438	0	252,3	249,25	0	248,84	246,89	0	0	24	0	0	54,5	44,6	9,82	0,7	0,7	-
26.03.2025	2,329	0	252,06	249,08	0	248,68	246,85	0	0	24	0	0	53,5	44,2	9,38	0,7	0,7	-
27.03.2025	2,36	0	251,86	248,87	0	248,5	246,67	0	0	24	0	0	53,5	44	9,51	0,7	0,7	-
28.03.2025	2,142	0	251,2	248,3	0	248,03	246,12	0	0	24	0	0	51,9	43,3	8,67	0,7	0,7	-
29.03.2025	2,2	0	251,62	248,65	0	248,41	246,4	0	0	24	0	0	52,6	43,7	8,87	0,7	0,7	-
30.03.2025	2,281	0	251,75	248,71	0	248,38	246,46	0	0	24	0	0	53,5	44,3	9,21	0,7	0,7	-
31.03.2025	2,323	0	251,66	248,71	0	248,32	246,5	0	0	24	0	0	53,4	44,1	9,37	0,7	0,7	-
01.04.2025	2,306	0	251,3	248,47	0	248,03	246,3	0	0	24	0	0	53	43,7	9,31	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,308	0	251,61	248,76	0	248,26	246,52	0	0	24	0	0	53,3	44	9,31	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,074	0	251,13	248,3	0	248,05	246,12	0	0	24	0	0	51,5	43,1	8,38	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,964	0	250,07	247,33	0	247,19	245,32	0	0	24	0	0	49,8	41,9	7,96	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,288	0	250,77	248,06	0	247,57	245,9	0	0	24	0	0	52,3	43,1	9,26	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,516	0	251,55	248,78	0	248,12	246,51	0	0	24	0	0	54,2	44	10,17	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,481	0	251,86	248,99	0	248,47	246,7	0	0	24	0	0	54	44	10	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,365	0	251,2	248,42	0	247,95	246,26	0	0	24	0	0	52,7	43,1	9,55	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,383	0	251,25	248,35	0	247,92	246,1	0	0	24	0	0	53,3	43,7	9,62	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,278	0	250,98	248,19	0	247,85	246,1	0	0	24	0	0	51,6	42,4	9,21	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,437	0	252,19	249,36	0	248,83	247,12	0	0	24	0	0	53,8	44	9,83	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,313	0	252,05	249,22	0	248,8	247,01	0	0	24	0	0	52,9	43,6	9,32	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,168	0	252,11	249,23	0	248,9	247,04	0	0	24	0	0	52,4	43,7	8,73	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,376	0	160,28	157,56	0	158,21	156,18	0	0	24	0	0	52,4	43,8	8,64	0,7	0,7	-
Итого:	49,636	0	5442,32	5379,22	0	5371,54	5331,54	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,636																	

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	272,753	25671,39	25310,83	0	25297,37	25067,26	0
14.04.2025	322,389	31113,71	30690,05	0	30668,91	30398,8	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 10:04:46