

#131124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5110
ВКТ-7
00159686
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,944	0,447	44,63	37,21	43,87	36,73	7,14	24	0	0	62,2	48,5	13,66	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,942	0,444	44,54	37,13	43,76	36,65	7,11	24	0	0	62,1	48,5	13,62	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,928	0,413	43,89	36,98	43,12	36,5	6,62	24	0	0	62,1	47,9	14,16	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,989	0,472	44,7	36,84	43,9	36,36	7,54	24	0	0	62,1	47,8	14,28	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,042	0,522	45,47	36,74	44,64	36,26	8,38	24	0	0	62,1	47,8	14,35	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,93	0,409	43,64	36,77	42,86	36,29	6,57	24	0	0	62,1	47,7	14,37	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,953	0,439	43,94	36,63	43,18	36,15	7,03	24	0	0	62,1	47,8	14,24	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,956	0,441	43,9	36,51	43,14	36,03	7,11	24	0	0	62,1	47,8	14,3	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,017	0,506	44,81	36,37	44,01	35,89	8,12	24	0	0	62,1	47,8	14,29	0,7	0,7	-
02.05.2025	1	0,495	44,48	36,26	43,71	35,78	7,93	24	0	0	62,1	47,9	14,2	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,912	0,407	43,24	36,47	42,49	35,99	6,5	24	0	0	62,1	48	14,11	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,959	0,454	44,18	36,66	43,41	36,18	7,23	24	0	0	62,1	48	14,16	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,928	0,406	43,23	36,47	42,5	35,99	6,51	24	0	0	62,1	47,6	14,49	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,024	0,506	44,48	36,05	43,7	35,57	8,13	24	0	0	62,1	47,5	14,57	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,996	0,475	43,75	35,82	42,97	35,34	7,63	24	0	0	62	47,2	14,81	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,011	0,488	44,08	35,99	43,32	35,51	7,81	24	0	0	62	47,2	14,85	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,029	0,504	44,25	35,84	43,46	35,36	8,1	24	0	0	62	47,2	14,87	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,999	0,477	43,47	35,49	42,69	35,05	7,64	24	0	0	62	47	14,97	0,7	0,7	-
11.05.2025	1	0,486	43,67	35,49	42,93	35,08	7,85	24	0	0	61,6	46,8	14,76	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,945	0,444	43,19	35,35	42,47	35,08	7,39	24	0	0	60,4	46,1	14,31	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,898	0,432	43,15	35,2	42,44	34,96	7,48	24	0	0	58,2	44,9	13,31	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,943	0,49	44,06	34,92	43,38	34,68	8,7	24	0	0	57,2	44,4	12,85	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,877	0,422	42,79	34,87	42,11	34,63	7,48	24	0	0	56,9	43,9	12,96	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,878	0,422	42,74	34,83	42,08	34,59	7,49	24	0	0	56,6	43,5	13,09	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,943	0,505	44,06	34,53	43,41	34,29	9,12	24	0	0	56	43,4	12,61	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,926	0,504	44,33	34,57	43,71	34,33	9,38	24	0	0	54,9	42,9	12	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,871	0,442	42,86	34,51	42,24	34,27	7,97	24	0	0	55,7	43,2	12,46	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,877	0,454	43,04	34,44	42,41	34,2	8,21	24	0	0	55,7	43,4	12,31	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,835	0,414	42,31	34,44	41,69	34,2	7,49	24	0	0	55,8	43,6	12,21	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,807	0,385	41,63	34,34	41,05	34,1	6,95	24	0	0	55,9	43,7	12,21	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,806	0,387	41,57	34,24	41	34	7	24	0	0	55,8	43,6	12,22	0,7	0,7	-
Итого:	29,165	0	1354,08	1107,96	1331,65	1096,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,165															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2025	120,868	5533,91	4411,97	5445,26	4367,71
23.05.2025	150,033	6887,99	5519,93	6776,91	5463,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:08:41