

# #24296#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,835	0,42	33,55	26,11	33,04	25,87	7,17	24	0	0	58,7	42,8	15,94	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,951	0,548	35,61	25,78	35,11	25,54	9,57	24	0	0	58,1	42,6	15,51	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,854	0,433	33,71	25,99	33,19	25,75	7,44	24	0	0	58,9	42,7	16,16	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,912	0,489	34,8	26,13	34,27	25,89	8,38	24	0	0	59,1	43	16,1	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,864	0,448	33,65	25,76	33,15	25,52	7,63	24	0	0	59,1	42,8	16,29	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,943	0,541	35,07	25,3	34,55	25,06	9,49	24	0	0	58,2	42,7	15,52	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,764	0,436	34,13	25,39	33,73	25,18	8,55	24	0	0	52,2	39,5	12,66	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,898	0,518	34,89	25,25	34,39	25,01	9,38	24	0	0	56	41,1	14,92	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,804	0,396	32,8	25,48	32,32	25,24	7,08	24	0	0	56,7	40,8	15,91	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,95	0,558	35,63	24,93	35,12	24,69	10,43	24	0	0	54,8	39,6	15,27	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,85	0,467	33,71	25,13	33,21	24,89	8,32	24	0	0	56,5	41,2	15,27	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,843	0,458	33,48	25,06	32,98	24,82	8,16	24	0	0	57,1	41,9	15,2	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,899	0,485	34,77	25,88	34,28	25,64	8,64	24	0	0	56,8	40,9	15,86	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,911	0,486	35,14	26,17	34,65	25,93	8,72	24	0	0	56,9	40,8	16,06	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,955	0,53	35,85	26,12	35,34	25,88	9,46	24	0	0	56,7	40,6	16,13	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,909	0,479	35,02	26,35	34,5	26,11	8,39	24	0	0	57,4	40,9	16,41	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,924	0,513	35,61	25,93	35,1	25,69	9,41	24	0	0	56,3	41	15,35	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,895	0,475	34,85	26,31	34,33	26,07	8,26	24	0	0	57,9	41,9	16,01	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,785	0,359	32,81	26,26	32,32	26,02	6,3	24	0	0	58,4	42,4	16,03	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,778	0,365	32,55	26,08	32,05	25,84	6,21	24	0	0	58,9	43	15,93	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,824	0,407	33,28	26,07	32,76	25,83	6,93	24	0	0	59	43	16,03	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,844	0,434	33,47	25,75	32,98	25,51	7,47	24	0	0	58,5	42,5	15,98	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,873	0,476	34,24	25,47	33,75	25,23	8,52	24	0	0	57,3	41,9	15,37	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,865	0,446	33,93	26,05	33,41	25,81	7,6	24	0	0	59	42,8	16,13	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,819	0,401	32,92	25,78	32,43	25,54	6,89	24	0	0	58,8	42,7	16,11	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,869	0,454	33,71	25,62	33,21	25,38	7,83	24	0	0	58,9	42,8	16,15	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,862	0,45	33,63	25,62	33,13	25,38	7,75	24	0	0	58,7	42,7	16,05	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,787	0,37	32,14	25,65	31,66	25,41	6,25	24	0	0	59,1	42,6	16,48	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,899	0,491	34,22	25,46	33,7	25,22	8,48	24	0	0	58,4	42,4	16,01	0,7	0,7	-
Итого:	25,166	0	989,17	746,88	974,66	739,95	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,166															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	88,003	3368,94	2513,67	3316,91	2491,07
22.05.2021	113,169	4358,11	3260,55	4291,57	3231,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.05.2021 16:35:30