

#24275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,952	0,496	46,32	37,54	45,58	37,11	8,47	24	0	0	59,1	47	12,18	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,892	0,426	44,95	37,48	44,23	37,05	7,18	24	0	0	59,6	47	12,55	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,949	0,483	45,84	37,22	45,12	36,81	8,31	24	0	0	58,9	46,4	12,49	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,914	0,452	45,25	37,01	44,53	36,62	7,91	24	0	0	58,1	45,6	12,48	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,995	0,536	46,21	36,53	45,49	36,17	9,32	24	0	0	58,1	45,5	12,58	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,926	0,45	44,88	36,71	44,16	36,37	7,79	24	0	0	58,5	45,6	12,9	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,936	0,472	45,11	36,42	44,39	36,1	8,29	24	0	0	57,8	45,1	12,67	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,972	0,507	45,36	36,16	44,64	35,83	8,81	24	0	0	58,1	45,3	12,85	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,962	0,497	45,21	36,12	44,49	35,78	8,71	24	0	0	58	45,2	12,77	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,996	0,537	45,69	35,77	44,98	35,46	9,52	24	0	0	57,6	44,9	12,63	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,919	0,443	44,09	36,01	43,37	35,68	7,69	24	0	0	58,2	45	13,19	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,878	0,4	43,48	36,11	42,76	35,77	6,99	24	0	0	58,3	45,1	13,16	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,908	0,438	44,06	36,14	43,34	35,82	7,52	24	0	0	58,4	45,3	13,1	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,994	0,528	45,33	35,8	44,61	35,48	9,13	24	0	0	58,3	45,4	12,96	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,939	0,478	44,54	35,81	43,82	35,49	8,33	24	0	0	58	45,2	12,86	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,997	0,525	45,01	35,52	44,29	35,22	9,07	24	0	0	58,6	45,4	13,25	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,998	0,537	44,99	35,18	44,27	34,87	9,4	24	0	0	58,1	45,1	12,95	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,904	0,441	43,5	35,63	42,79	35,29	7,5	24	0	0	58,9	45,8	13,13	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,882	0,425	42,27	34,62	41,55	34,32	7,23	24	0	0	59	45,7	13,33	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,921	0,461	42,78	34,52	42,06	34,22	7,84	24	0	0	59,1	45,6	13,42	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,971	0,514	43,42	34,14	42,7	33,85	8,85	24	0	0	58,6	45,3	13,35	0,7	0,7	-
15.05.2022	1,024	0,585	44,37	33,56	43,65	33,29	10,36	24	0	0	57,7	44,8	12,83	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,863	0,405	41,67	34,15	40,96	33,89	7,07	24	0	0	58,5	45,1	13,34	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,905	0,44	41,97	33,91	41,26	33,64	7,62	24	0	0	58,6	45	13,61	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,888	0,427	41,62	33,82	40,93	33,55	7,38	24	0	0	58,5	44,8	13,63	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,892	0,426	41,73	34,07	41,01	33,79	7,22	24	0	0	59,2	45,5	13,69	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,923	0,457	42,06	34,02	41,34	33,72	7,62	24	0	0	60	46,2	13,78	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,948	0,486	42,15	33,47	41,44	33,17	8,27	24	0	0	59,6	45,8	13,76	0,7	0,7	-
22.05.2022	1,037	0,577	43,44	33,19	42,72	32,9	9,82	24	0	0	59,3	45,5	13,79	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,925	0,455	41,63	33,57	40,91	33,28	7,63	24	0	0	60	45,9	14,08	0,7	0,7	-
Итого:	28,21	0	1318,93	1060,2	1297,39	1050,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,21															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	396,894	17147,88	13433,64	16878,16	13314,52
23.05.2022	425,104	18466,81	14493,84	18175,55	14365,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:42:56