

#24293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,77	0,387	30,36	23,51	29,88	23,27	6,61	24	0	0	58,7	42,3	16,4	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,837	0,453	31,16	23,2	30,67	22,96	7,71	24	0	0	58,8	42	16,74	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,861	0,474	31,61	23,05	31,11	22,81	8,3	24	0	0	57,6	40,8	16,81	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,869	0,477	31,76	23,13	31,28	22,89	8,39	24	0	0	57,5	40,5	16,94	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,878	0,48	31,66	23,16	31,19	22,92	8,27	24	0	0	57,9	40,5	17,37	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,951	0,561	33,08	23,08	32,56	22,84	9,72	24	0	0	57,6	40,5	17,14	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,83	0,452	31,35	22,98	30,88	22,74	8,14	24	0	0	56,4	40	16,44	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,843	0,464	31,37	22,83	30,88	22,59	8,29	24	0	0	56,5	39,8	16,68	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,84	0,435	30,66	23	30,17	22,76	7,41	24	0	0	58,8	41	17,88	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,828	0,415	30,24	22,92	29,76	22,68	7,08	24	0	0	59	40,9	18,1	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,858	0,462	30,9	22,68	30,42	22,44	7,98	24	0	0	58,2	40,6	17,62	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,853	0,455	30,89	22,73	30,4	22,49	7,91	24	0	0	57,8	40,2	17,64	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,868	0,477	31,16	22,59	30,66	22,35	8,31	24	0	0	57,4	40	17,45	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,839	0,445	30,55	22,52	30,07	22,28	7,79	24	0	0	57,6	40	17,54	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,824	0,439	30,52	22,66	30,04	22,42	7,62	24	0	0	57,4	40,2	17,24	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,829	0,444	30,56	22,51	30,08	22,27	7,81	24	0	0	57,4	40,3	17,1	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,855	0,459	30,62	22,58	30,13	22,34	7,79	24	0	0	58,8	40,9	17,84	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,755	0,369	29,2	22,6	28,72	22,36	6,36	24	0	0	58,2	40,8	17,3	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,831	0,446	30,65	22,72	30,16	22,48	7,68	24	0	0	58,4	41,4	17,01	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,826	0,457	30,87	22,68	30,39	22,44	7,95	24	0	0	57,8	41,4	16,4	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,836	0,472	30,95	22,47	30,47	22,23	8,24	24	0	0	58	41,8	16,19	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,779	0,397	29,46	22,53	28,98	22,29	6,69	24	0	0	59,4	42,2	17,13	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,77	0,398	29,4	22,36	28,92	22,12	6,8	24	0	0	58,5	41,7	16,82	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,806	0,434	30,28	22,52	29,8	22,28	7,52	24	0	0	58	41,3	16,66	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,803	0,425	29,95	22,37	29,46	22,13	7,33	24	0	0	58,1	41	17,08	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,803	0,424	29,7	22,21	29,21	21,97	7,24	24	0	0	58,3	41	17,28	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,85	0,483	30,63	22,07	30,15	21,83	8,32	24	0	0	58	41,2	16,85	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,826	0,469	30,59	22,01	30,1	21,77	8,33	24	0	0	57,2	41,1	16,05	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,774	0,406	29,19	22,03	28,71	21,79	6,92	24	0	0	58,7	41,8	16,87	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,807	0,442	29,77	22,09	29,27	21,85	7,42	24	0	0	59,2	42,3	16,86	0,7	0,7	-
Итого:	24,899	0	919,09	679,79	904,52	672,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,899															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	695,584	29604,61	23169,35	29137,04	22957,46
23.05.2023	720,483	30523,7	23849,14	30041,56	23630,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:26:18