

#84485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,78	0,422	28,6	20,74	28,19	20,5	7,69	24	0	0	55,4	38,2	17,18	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,839	0,485	29,81	20,68	29,37	20,45	8,92	24	0	0	55,5	38,6	16,84	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,788	0,426	28,6	20,89	28,17	20,65	7,52	24	0	0	56,7	39,2	17,51	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,825	0,462	28,98	20,68	28,53	20,44	8,09	24	0	0	57,4	39,8	17,63	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,803	0,448	28,42	20,38	27,96	20,14	7,82	24	0	0	57,5	40	17,5	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,831	0,488	28,82	20,1	28,38	19,86	8,52	24	0	0	57,5	40,3	17,19	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,857	0,517	29,23	20,08	28,79	19,84	8,95	24	0	0	58	41	17,06	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,763	0,447	28,33	20,04	27,9	19,8	8,1	24	0	0	56,3	40,8	15,55	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,705	0,437	28,71	19,88	28,36	19,7	8,66	24	0	0	51,7	38,7	13	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,733	0,382	26,93	20,27	26,49	20,03	6,46	24	0	0	59,4	42	17,38	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,854	0,524	29,39	20,11	28,93	19,87	9,06	24	0	0	58	41,5	16,46	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,754	0,411	27,46	20,22	27,01	19,98	7,03	24	0	0	58,8	41,6	17,13	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,774	0,422	27,53	20,24	27,11	20	7,11	24	0	0	59,1	41,5	17,65	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,785	0,424	27,75	20,29	27,32	20,05	7,27	24	0	0	58,6	40,7	17,95	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,806	0,436	27,85	20,16	27,42	19,92	7,5	24	0	0	58,5	40,1	18,41	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,811	0,443	28,01	20,18	27,57	19,94	7,63	24	0	0	58,4	39,9	18,43	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,803	0,438	27,93	20,11	27,49	19,87	7,62	24	0	0	57,9	39,6	18,23	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,872	0,513	29,08	19,96	28,65	19,72	8,93	24	0	0	57,4	39	18,33	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,843	0,48	28,66	19,92	28,22	19,69	8,53	24	0	0	56,9	38,9	18,04	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,827	0,459	28,15	19,93	27,72	19,69	8,03	24	0	0	57,6	39	18,58	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,716	0,41	24,03	16,5	23,64	16,32	7,32	24	0	0	57	38,6	18,35	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,834	0,448	28,22	20,47	27,78	20,23	7,55	24	0	0	59,3	40,3	19	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,802	0,42	27,76	20,48	27,32	20,24	7,08	24	0	0	59,3	40,4	18,86	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,758	0,374	27,02	20,52	26,58	20,28	6,3	24	0	0	59,6	40,7	18,9	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,819	0,44	28,01	20,44	27,55	20,2	7,35	24	0	0	59,8	41	18,74	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,794	0,431	27,79	20,34	27,35	20,1	7,25	24	0	0	59,4	41,2	18,23	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,781	0,408	27,45	20,42	27	20,18	6,82	24	0	0	60,1	41,7	18,4	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,734	0,363	27,02	20,76	26,58	20,52	6,06	24	0	0	60	42	18,03	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,798	0,435	28,32	20,86	27,85	20,62	7,23	24	0	0	60	42,3	17,73	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,776	0,413	27,79	20,73	27,34	20,49	6,85	24	0	0	60	42,3	17,7	0,7	0,7	-
Итого:	23,865	0	841,65	606,38	828,57	599,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,865															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	951,006	39130,51	30246,67	38511,45	29961,11
23.05.2024	974,871	39972,16	30853,05	39340,02	30560,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:24:40