

#24297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,896	0,495	34,2	25,24	33,71	25	8,71	24	0	0	57,9	42,1	15,75	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,781	0,428	32,27	24,74	31,75	24,51	7,24	24	0	0	59,1	44,7	14,43	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,852	0,462	36,64	28,51	36,01	28,27	7,74	24	0	0	60,1	46,4	13,65	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,868	0,411	38,14	30,77	37,51	30,53	6,98	24	0	0	59,6	44,7	14,94	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,88	0,44	38,47	30,48	37,85	30,24	7,61	24	0	0	58,6	44,3	14,38	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,821	0,384	37,41	30,45	36,84	30,21	6,63	24	0	0	58,1	43,8	14,37	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,914	0,482	39,06	30,24	38,46	30	8,46	24	0	0	57,6	43,5	14,14	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,92	0,494	39,17	30	38,58	29,76	8,82	24	0	0	57,2	43,2	14	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,872	0,438	38,22	30,18	37,66	29,94	7,72	24	0	0	57,7	43,5	14,18	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,836	0,409	37,63	30,23	37,08	29,99	7,09	24	0	0	58	43,7	14,26	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,872	0,442	38,12	30,07	37,52	29,83	7,69	24	0	0	58,2	43,9	14,26	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,86	0,437	38,01	30,11	37,45	29,87	7,58	24	0	0	58	43,9	14,08	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,864	0,439	38,1	30,18	37,51	29,94	7,57	24	0	0	58,5	44,4	14,08	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,836	0,419	37,69	30,14	37,12	29,9	7,22	24	0	0	58,3	44,5	13,85	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,885	0,473	38,56	29,95	37,95	29,71	8,24	24	0	0	58,3	44,7	13,61	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,841	0,425	37,61	29,95	37,01	29,71	7,3	24	0	0	58,8	44,9	13,89	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,878	0,448	37,77	29,91	37,15	29,67	7,48	24	0	0	60,1	45,7	14,42	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,843	0,419	37,32	29,94	36,66	29,7	6,96	24	0	0	60,3	46	14,31	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,832	0,409	37,05	29,84	36,44	29,6	6,84	24	0	0	60,1	45,9	14,18	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,829	0,408	36,93	29,71	36,31	29,47	6,84	24	0	0	60,2	46	14,14	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,897	0,48	37,9	29,44	37,24	29,2	8,04	24	0	0	60	45,8	14,24	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,882	0,459	37,28	29,14	36,68	28,9	7,78	24	0	0	59,6	45,2	14,39	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,926	0,512	38,14	29,06	37,49	28,82	8,67	24	0	0	59,5	45,3	14,23	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,846	0,426	36,68	29,15	36,09	28,91	7,18	24	0	0	60	45,5	14,47	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,825	0,402	36,4	29,31	35,8	29,07	6,73	24	0	0	60	45,5	14,5	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,841	0,426	36,73	29,29	36,14	29,05	7,09	24	0	0	60,1	45,6	14,43	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,825	0,403	36,57	29,52	35,94	29,28	6,66	24	0	0	60,8	46,4	14,4	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,754	0,338	35,51	29,6	34,88	29,36	5,52	24	0	0	61,2	47	14,15	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,798	0,392	36,36	29,6	35,74	29,36	6,38	24	0	0	61,3	47,5	13,83	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,748	0,352	35,74	29,62	35,13	29,38	5,75	24	0	0	61,4	47,8	13,54	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,753	0,363	35,83	29,53	35,22	29,29	5,93	24	0	0	61,2	47,9	13,28	0,7	0,7	-
Итого:	26,275	0	1151,51	913,9	1132,92	906,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,275															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	113,169	4358,11	3260,55	4291,57	3231,02
22.06.2021	139,444	5509,62	4174,45	5424,49	4137,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.06.2021 8:44:43