

#88573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,794	0,431	28,12	20,84	27,67	20,6	7,07	24	0	0	60,4	42,5	17,88	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,796	0,437	27,93	20,57	27,47	20,33	7,14	24	0	0	60,4	42,5	17,95	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,872	0,514	29,17	20,38	28,71	20,14	8,57	24	0	0	60	42,4	17,63	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,796	0,436	27,9	20,48	27,42	20,24	7,18	24	0	0	60,4	42,6	17,82	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,757	0,396	28,49	21,71	28,01	21,47	6,54	24	0	0	60,4	43,5	16,87	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,729	0,402	28,16	21,27	27,68	21,04	6,64	24	0	0	60,5	45	15,52	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,711	0,396	27,61	20,84	27,14	20,6	6,54	24	0	0	60,4	45,2	15,2	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,74	0,396	28,96	22,24	28,49	22	6,49	24	0	0	60,6	44,8	15,75	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,715	0,369	29,17	22,89	28,68	22,65	6,03	24	0	0	60,7	45,2	15,47	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,746	0,398	29,74	22,92	29,24	22,68	6,56	24	0	0	60,5	45,2	15,24	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,774	0,429	29,78	22,48	29,29	22,24	7,05	24	0	0	60,5	44,9	15,58	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,774	0,427	29,31	22,01	28,81	21,77	7,04	24	0	0	60,4	44,4	15,94	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,267	0,152	11,4	7,79	11,23	7,71	3,52	24	0	0	53,9	43,7	10,14	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,023	0,023	1	0,01	1	0,01	0,99	24	0	0	22	21,7	0,29	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,018	0,018	1,02	0,04	1,02	0,04	0,98	24	0	0	21,2	21	0,24	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,023	0,023	1,07	0,03	1,07	0,03	1,04	24	0	0	20,7	20,3	0,34	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,011	0,011	0,72	0,01	0,72	0,01	0,71	24	0	0	20,2	19,9	0,27	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,01	0,01	0,67	0,01	0,67	0,01	0,66	24	0	0	19,9	19,5	0,35	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,01	0,01	0,62	0,01	0,62	0,01	0,61	24	0	0	19,7	19,2	0,43	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,017	0,017	0,85	0,01	0,85	0,01	0,84	24	0	0	19,6	18,9	0,7	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,011	0,011	0,64	0	0,64	0	0,64	24	0	0	19,3	18,8	0,54	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,016	0,016	0,95	0,02	0,95	0,02	0,93	24	0	0	19,2	18,5	0,65	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,018	0,018	0,95	0	0,95	0	0,95	24	0	0	19,2	18,6	0,68	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,015	0,015	0,73	0,01	0,73	0,01	0,72	24	0	0	19	18,8	0,14	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,028	0,035	16,1	14,49	16,1	14,49	1,61	24	0	0	21,3	21,8	-0,52	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,196	0,161	27,08	22,16	27,03	22,16	4,87	24	0	0	26,4	23,5	2,92	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,836	0,45	29,42	21,67	28,96	21,43	7,53	24	0	0	59,3	41,3	18,04	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,825	0,437	29,34	21,69	28,83	21,45	7,38	24	0	0	59,7	41,8	17,82	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,729	0,347	27,84	21,84	27,36	21,6	5,76	24	0	0	59,8	42	17,8	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,791	0,415	28,81	21,67	28,33	21,43	6,9	24	0	0	59,7	42,1	17,58	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,78	0,407	28,74	21,62	28,26	21,38	6,88	24	0	0	59,2	41,8	17,43	0,7	0,7	-
Итого:	13,828	0	552,29	411,71	543,93	407,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,828															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	974,871	39972,16	30853,05	39340,02	30560,43
23.06.2024	988,699	40524,45	31264,76	39883,95	30967,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2024 13:08:45