

# #24273#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,876	0,415	42,32	35,37	41,58	34,9	6,68	24	0	0	61,5	48,2	13,32	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,857	0,428	42,45	34,87	41,75	34,43	7,32	24	0	0	59,8	47,6	12,21	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,824	0,392	41,91	35,25	41,19	34,78	6,41	24	0	0	61,3	48,8	12,47	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,794	0,362	41,37	35,25	40,65	34,77	5,88	24	0	0	61,5	49,1	12,39	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,777	0,345	41,05	35,21	40,33	34,73	5,6	24	0	0	61,6	49,3	12,37	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,763	0,334	40,62	35,02	39,89	34,55	5,34	24	0	0	61,7	49,1	12,57	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,776	0,347	40,71	34,86	39,99	34,41	5,58	24	0	0	61,7	49,1	12,62	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,806	0,378	41,26	34,85	40,55	34,39	6,16	24	0	0	61,5	49,1	12,4	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,803	0,376	41,2	34,83	40,48	34,36	6,12	24	0	0	61	48,5	12,54	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,788	0,345	40,58	34,76	39,87	34,3	5,57	24	0	0	61,4	48,4	13,02	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,783	0,337	40,5	34,81	39,78	34,34	5,44	24	0	0	61,7	48,6	13,07	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,806	0,36	40,68	34,58	39,94	34,13	5,81	24	0	0	61,7	48,6	13,11	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,797	0,358	40,43	34,28	39,71	33,87	5,84	24	0	0	61	48	13,08	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,786	0,339	40,22	34,29	39,49	33,92	5,57	24	0	0	60,9	47,7	13,2	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,789	0,349	40,2	34,12	39,48	33,78	5,7	24	0	0	60,6	47,5	13,16	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,831	0,392	40,65	33,76	39,96	33,43	6,53	24	0	0	60,1	47	13,09	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,853	0,417	40,64	33,23	39,94	32,95	6,99	24	0	0	59,7	46,5	13,21	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,783	0,351	39,17	32,84	38,5	32,6	5,9	24	0	0	59,7	46,5	13,22	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,768	0,375	37,98	31,36	37,37	31,12	6,25	24	0	0	59,5	46,8	12,76	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,708	0,322	37,09	31,32	36,48	31,08	5,4	24	0	0	59,4	46,9	12,58	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,627	0,376	27,43	20,85	27	20,64	6,36	24	0	0	59,7	47,6	12,06	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,656	0,418	27,43	20,3	27	20,06	6,94	24	0	0	60	48	12,04	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,737	0,488	28,95	20,48	28,47	20,24	8,23	24	0	0	59,6	47,5	12,09	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,738	0,478	29,39	21,1	28,93	20,86	8,07	24	0	0	59,6	47,2	12,35	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,637	0,332	29,34	23,58	28,86	23,34	5,52	24	0	0	59,9	46,7	13,16	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,767	0,39	34,2	27,4	33,62	27,16	6,46	24	0	0	60,3	46,4	13,87	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,745	0,367	34,63	28,22	34,05	27,98	6,07	24	0	0	60,2	46,6	13,65	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,738	0,356	34,5	28,33	33,92	28,09	5,83	24	0	0	60,8	47,2	13,6	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,683	0,312	33,62	28,21	33,1	27,97	5,13	24	0	0	60,8	47,5	13,32	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,728	0,362	34,31	28,07	33,73	27,83	5,9	24	0	0	60,8	47,5	13,31	0,7	0,7	-
Итого:	23,024	0	1124,83	931,4	1105,61	921,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,024															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	443,049	19401,49	15247,73	19096,09	15111,76
23.07.2022	466,073	20526,32	16179,13	20201,7	16032,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2022 7:48:42