

#142571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5110
ВКТ-7
00159686
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,77	0,362	31,08	24,72	30,59	24,48	6,11	24	0	0	59,6	43	16,57	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,804	0,4	31,75	24,7	31,25	24,46	6,79	24	0	0	59,4	43	16,39	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,849	0,453	32,55	24,64	32,03	24,4	7,63	24	0	0	59,5	43,2	16,28	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,776	0,374	31,22	24,69	30,73	24,45	6,28	24	0	0	59,6	43,3	16,36	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,787	0,386	31,39	24,66	30,9	24,42	6,48	24	0	0	59,6	43,1	16,44	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,828	0,432	32,17	24,58	31,66	24,34	7,32	24	0	0	59,4	43,2	16,17	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,805	0,402	31,62	24,61	31,12	24,37	6,75	24	0	0	59,7	43,2	16,49	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,789	0,393	31,44	24,57	30,94	24,33	6,61	24	0	0	59,7	43,4	16,22	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,798	0,405	31,59	24,58	31,08	24,34	6,74	24	0	0	60,2	44	16,19	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,77	0,381	31,1	24,52	30,6	24,28	6,32	24	0	0	60,2	44,2	16,07	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,783	0,391	31,36	24,62	30,87	24,38	6,49	24	0	0	60,2	44	16,12	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,756	0,36	30,75	24,55	30,26	24,31	5,95	24	0	0	60,1	43,8	16,37	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,79	0,401	31,4	24,4	30,9	24,16	6,74	24	0	0	59,9	43,9	15,98	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,772	0,382	30,92	24,34	30,44	24,1	6,34	24	0	0	60,2	44,2	16,06	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,766	0,38	30,83	24,27	30,35	24,03	6,32	24	0	0	60,1	44,1	15,99	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,739	0,348	30,35	24,27	29,87	24,03	5,84	24	0	0	60	43,8	16,18	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,779	0,384	30,91	24,2	30,41	23,96	6,45	24	0	0	59,9	43,5	16,39	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,777	0,384	30,94	24,34	30,46	24,1	6,36	24	0	0	60,1	43,8	16,31	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,753	0,361	30,2	23,95	29,71	23,71	6	24	0	0	59,9	43,3	16,6	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,763	0,38	30,39	23,81	29,91	23,57	6,34	24	0	0	59,8	43,6	16,18	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,772	0,388	30,43	23,77	29,94	23,53	6,41	24	0	0	60,2	44	16,29	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,697	0,314	29,22	23,76	28,74	23,52	5,22	24	0	0	60,2	44	16,25	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,726	0,346	29,6	23,63	29,11	23,39	5,72	24	0	0	60,2	43,9	16,29	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,607	0,284	24,85	19,9	24,43	19,7	4,73	22	2	1	60,6	44,3	16,31	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,701	0,331	28,79	23,02	28,3	22,78	5,52	24	0	0	60,5	44,5	16,06	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,783	0,407	30,19	23,19	29,7	22,95	6,75	24	0	0	60,2	43,8	16,47	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,769	0,39	29,93	23,16	29,44	22,92	6,52	24	0	0	60,3	43,9	16,38	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,744	0,365	29,49	23,24	29	23	6	24	0	0	60,9	44,5	16,44	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,697	0,321	28,91	23,37	28,43	23,13	5,3	24	0	0	60,8	44,6	16,23	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,76	0,382	29,83	23,36	29,34	23,12	6,22	24	0	0	60,8	44,4	16,45	0,7	0,7	-
Итого:	22,91	0	915,2	719,42	900,51	712,26	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,91															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	164,593	7608,09	6085,66	7486,86	6024,35
23.07.2025	187,503	8523,29	6805,08	8387,37	6736,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 14:03:12