

#24298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,769	0,334	36,43	30,66	35,77	30,42	5,35	24	0	0	61,9	47,5	14,37	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,728	0,3	35,88	30,66	35,27	30,42	4,85	24	0	0	61,6	47,6	14,03	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,7	0,281	35,53	30,56	34,87	30,32	4,55	24	0	0	61,7	47,8	13,89	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,657	0,245	34,75	30,44	34,1	30,2	3,9	24	0	0	61,9	48,1	13,83	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,654	0,241	34,68	30,41	34,07	30,17	3,9	24	0	0	61,9	48,2	13,69	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,647	0,255	34,47	30,06	33,88	29,82	4,06	24	0	0	61,9	48,6	13,29	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,663	0,25	35,06	30,63	34,45	30,39	4,06	24	0	0	61,5	47,9	13,58	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,697	0,271	35,68	30,95	35,04	30,71	4,33	24	0	0	61,7	47,7	14	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,718	0,29	35,96	30,9	35,33	30,66	4,67	24	0	0	61,4	47,4	14,02	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,713	0,279	35,94	30,97	35,28	30,73	4,55	24	0	0	61,4	47,3	14,07	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,689	0,253	35,34	30,89	34,72	30,65	4,07	24	0	0	61,3	47	14,25	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,702	0,265	35,3	30,65	34,68	30,41	4,27	24	0	0	61,5	47	14,53	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,626	0,297	29,57	24,26	29,1	24,06	5,04	24	0	0	60,5	47,1	13,4	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,595	0,27	31,51	26,82	31	26,58	4,42	24	0	0	60,8	48,4	12,36	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,721	0,328	34,86	29,09	34,26	28,85	5,41	24	0	0	60,6	46,9	13,64	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,787	0,364	35,98	29,57	35,36	29,33	6,03	24	0	0	60,7	46,4	14,28	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,721	0,282	35,62	30,64	34,99	30,4	4,59	24	0	0	61,2	46,7	14,52	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,703	0,276	34,75	29,91	34,16	29,67	4,49	24	0	0	60,8	46,2	14,54	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,733	0,294	35,73	30,55	35,09	30,31	4,78	24	0	0	61,2	46,7	14,51	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,728	0,294	34,92	29,84	34,33	29,6	4,73	24	0	0	61,2	46,4	14,8	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,774	0,341	35,79	29,89	35,19	29,65	5,54	24	0	0	61,3	46,6	14,65	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,728	0,3	35,04	29,79	34,45	29,55	4,9	24	0	0	61	46,6	14,44	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,766	0,346	35,72	29,61	35,11	29,37	5,74	24	0	0	60,7	46,4	14,26	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,757	0,332	35,4	29,56	34,79	29,32	5,47	24	0	0	61	46,6	14,46	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,72	0,293	34,67	29,52	34,08	29,28	4,8	24	0	0	61	46,3	14,65	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,729	0,299	35,41	30,16	34,85	29,92	4,93	24	0	0	60,2	45,7	14,53	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,757	0,315	38,33	32,56	37,67	32,32	5,35	24	0	0	59,8	46,3	13,58	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,424	0,182	20,35	17,15	20,02	17,02	3	13	11	1	60,5	46,3	14,24	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,769	0,339	35,15	29,22	34,56	28,98	5,58	24	0	0	60,4	45,5	14,91	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,683	0,332	32,23	26,42	31,69	26,2	5,49	24	0	0	60,4	46,9	13,48	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,687	0,374	35,68	29,23	35,08	28,97	6,11	24	0	0	60,9	50	10,91	0,7	0,7	-
Итого:	21,745	0	1071,73	911,57	1053,24	904,28	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,745															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	152,938	6170,05	4700,42	6074,3	4659,24
23.08.2021	174,683	7241,78	5611,99	7127,54	5563,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:08:00