

#24274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,736	0,367	34,47	28,07	33,91	27,83	6,08	24	0	0	60,2	46,9	13,25	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,748	0,351	35,13	29,03	34,53	28,79	5,74	24	0	0	60,6	46,7	13,89	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,735	0,318	35,43	29,85	34,8	29,61	5,19	24	0	0	60,8	46,6	14,24	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,737	0,321	35,44	29,8	34,85	29,56	5,29	24	0	0	60,1	45,9	14,16	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,747	0,335	35,59	29,74	35,01	29,5	5,51	24	0	0	59,9	45,7	14,19	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,753	0,331	35,51	29,68	34,9	29,44	5,46	24	0	0	60,2	45,7	14,45	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,764	0,343	35,58	29,54	34,99	29,3	5,69	24	0	0	60,1	45,7	14,4	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,784	0,37	36,01	29,46	35,43	29,22	6,21	24	0	0	59,5	45,4	14,11	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,786	0,367	35,94	29,47	35,32	29,23	6,09	24	0	0	60,2	45,8	14,43	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,79	0,37	36,23	29,74	35,62	29,5	6,12	24	0	0	60,2	45,9	14,31	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,74	0,322	35,09	29,45	34,51	29,21	5,3	24	0	0	60,5	46,1	14,35	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,776	0,365	35,56	29,19	34,95	28,95	6	24	0	0	60,8	46,6	14,21	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,707	0,299	34,42	29,18	33,81	28,94	4,87	24	0	0	60,9	46,7	14,17	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,74	0,338	34,97	29,07	34,4	28,83	5,57	24	0	0	60,6	46,6	14,01	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,803	0,402	36,03	28,98	35,41	28,74	6,67	24	0	0	60,1	46,1	14	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,747	0,337	35	29,11	34,43	28,87	5,56	24	0	0	60,2	46	14,25	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,755	0,338	34,84	28,96	34,26	28,72	5,54	24	0	0	60,8	46,2	14,57	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,77	0,356	35,2	28,91	34,6	28,67	5,93	24	0	0	60,5	46,1	14,35	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,763	0,343	35,01	29,04	34,39	28,8	5,59	24	0	0	61,1	46,5	14,63	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,718	0,302	34,43	29,24	33,85	29	4,85	24	0	0	61,2	46,8	14,45	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,729	0,321	34,7	29,13	34,11	28,89	5,22	24	0	0	61,2	47	14,2	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,772	0,377	35,6	28,99	34,98	28,75	6,23	24	0	0	60,6	46,9	13,73	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,723	0,33	34,77	29,06	34,16	28,82	5,34	24	0	0	61,1	47,3	13,77	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,723	0,33	34,68	29,05	34,08	28,81	5,27	24	0	0	61,5	47,7	13,8	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,662	0,276	33,89	29,12	33,32	28,88	4,44	24	0	0	61,4	47,8	13,51	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,707	0,326	34,59	29	34	28,76	5,24	24	0	0	61,2	47,9	13,38	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,634	0,25	33,36	29,04	32,79	28,8	3,99	24	0	0	61,4	47,9	13,5	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,686	0,301	34,22	28,96	33,63	28,72	4,91	24	0	0	61,1	47,7	13,47	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,702	0,326	34,4	28,68	33,83	28,44	5,39	24	0	0	60,5	47,2	13,3	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,684	0,288	33,81	28,83	33,26	28,59	4,67	24	0	0	61,1	47,1	13,97	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,682	0,289	33,67	28,72	33,13	28,48	4,65	24	0	0	61,3	47,3	14	0,7	0,7	-
Итого:	22,803	0	1083,57	904,09	1065,26	896,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,803															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	466,073	20526,32	16179,13	20201,7	16032,77
23.08.2022	488,876	21609,89	17083,22	21266,96	16929,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:55:54