

#28998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,782	0,414	29,38	22,28	28,88	22,04	6,84	24	0	0	60	43,2	16,84	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,716	0,347	28,1	22,09	27,61	21,85	5,76	24	0	0	60,2	43,3	16,88	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,728	0,363	28,17	21,91	27,69	21,67	6,02	24	0	0	60	43,1	16,91	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,729	0,366	27,72	21,37	27,24	21,13	6,11	24	0	0	59,9	42,6	17,29	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,708	0,343	27,27	21,32	26,8	21,08	5,72	24	0	0	59,8	42,4	17,34	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,624	0,291	24,67	19,68	24,25	19,46	4,79	22	2	1	60,1	42,7	17,37	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,748	0,394	27,99	21,2	27,53	20,96	6,57	24	0	0	59,7	42,8	16,93	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,672	0,314	26,48	21,02	26,02	20,78	5,24	24	0	0	60	42,7	17,27	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,731	0,374	27,1	20,67	26,64	20,43	6,21	24	0	0	59,9	42,3	17,57	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,727	0,371	26,93	20,55	26,48	20,31	6,17	24	0	0	60	42,4	17,56	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,728	0,373	26,85	20,43	26,39	20,19	6,2	24	0	0	59,9	42,3	17,59	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,681	0,327	26,17	20,48	25,71	20,24	5,47	24	0	0	59,9	42,4	17,46	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,663	0,309	25,67	20,33	25,22	20,09	5,13	24	0	0	60,1	42,5	17,58	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,699	0,356	26,52	20,34	26,07	20,1	5,97	24	0	0	59,5	42,5	16,99	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,686	0,338	26,08	20,24	25,63	20	5,63	24	0	0	59,8	42,5	17,36	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,7	0,337	26,22	20,3	25,77	20,06	5,71	24	0	0	59,6	41,8	17,82	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,708	0,353	26,43	20,2	25,98	19,96	6,02	24	0	0	59,2	41,6	17,66	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,676	0,319	25,52	20	25,09	19,76	5,33	24	0	0	59,7	41,6	18,11	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,686	0,337	25,83	20,03	25,39	19,79	5,6	24	0	0	59,4	41,6	17,8	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,665	0,315	25,48	20,05	25,06	19,81	5,25	24	0	0	59,7	41,8	17,86	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,723	0,372	26,43	19,86	25,98	19,62	6,36	24	0	0	59,6	42,1	17,52	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,65	0,306	25,2	19,94	24,74	19,7	5,04	24	0	0	60	42,3	17,63	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,617	0,273	24,62	19,94	24,18	19,7	4,48	24	0	0	60,6	43	17,57	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,63	0,291	24,97	19,98	24,51	19,74	4,77	24	0	0	60,7	43,5	17,2	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,677	0,337	25,65	19,97	25,22	19,73	5,49	24	0	0	60,8	43,5	17,37	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,688	0,35	25,87	19,98	25,43	19,74	5,69	24	0	0	60,8	43,6	17,23	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,684	0,349	25,84	20	25,4	19,76	5,64	24	0	0	61,2	44	17,12	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,634	0,305	25,19	20	24,75	19,76	4,99	24	0	0	60,8	44,1	16,71	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,613	0,275	24,65	19,9	24,19	19,66	4,53	24	0	0	61	43,8	17,18	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,625	0,288	24,5	19,59	24,06	19,35	4,71	24	0	0	60,8	43,3	17,47	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,642	0,305	24,24	19,02	23,8	18,78	5,02	24	0	0	60,7	42,8	17,93	0,7	0,7	-
Итого:	21,24	0	811,74	632,67	797,71	625,25	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,24															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	757,279	31955,44	24931,35	31449,83	24700,61
23.08.2023	778,519	32767,18	25564,02	32247,54	25325,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 13:17:37