

#145436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5110
ВКТ-7
00159686
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,745	0,362	29,63	23,4	29,14	23,16	5,98	24	0	0	60,7	44,2	16,48	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,723	0,346	29,3	23,37	28,82	23,13	5,69	24	0	0	60,8	44,4	16,4	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,731	0,354	29,44	23,37	28,95	23,13	5,82	24	0	0	60,8	44,4	16,38	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,721	0,348	29,28	23,32	28,8	23,08	5,72	24	0	0	60,8	44,6	16,22	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,71	0,333	28,85	23,12	28,36	22,88	5,48	24	0	0	60,9	44,4	16,44	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,733	0,354	29,39	23,34	28,9	23,1	5,8	24	0	0	60,7	44,2	16,47	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,745	0,36	29,55	23,43	29,06	23,19	5,87	24	0	0	60,7	44	16,7	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,761	0,371	29,82	23,43	29,33	23,19	6,14	24	0	0	60,7	44	16,71	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,716	0,328	29,08	23,47	28,59	23,23	5,36	24	0	0	60,8	44	16,73	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,71	0,322	28,95	23,4	28,45	23,16	5,29	24	0	0	60,6	43,8	16,73	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,732	0,354	29,38	23,3	28,9	23,06	5,84	24	0	0	60,4	43,9	16,5	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,76	0,372	29,72	23,33	29,23	23,09	6,14	24	0	0	60,7	44	16,73	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,738	0,351	29,44	23,33	28,96	23,09	5,87	24	0	0	60,2	43,5	16,69	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,789	0,404	30,23	23,24	29,74	23	6,74	24	0	0	59,9	43,2	16,77	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,724	0,331	28,97	23,27	28,49	23,03	5,46	24	0	0	60,2	43,1	17,12	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,711	0,319	28,79	23,24	28,31	23	5,31	24	0	0	60,2	43,2	17,08	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,739	0,353	29,24	23,15	28,76	22,91	5,85	24	0	0	60,2	43,3	16,91	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,718	0,338	29,04	23,13	28,56	22,89	5,67	24	0	0	59,8	43,3	16,56	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,693	0,309	28,5	23,13	28,02	22,89	5,13	24	0	0	60,1	43,3	16,84	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,528	0,298	28,86	22,11	28,54	21,95	6,59	24	0	0	48	38,3	9,66	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,716	0,375	34,42	27,74	33,92	27,5	6,42	24	0	0	58,8	46,5	12,34	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,647	0,298	33,4	28,12	32,9	27,88	5,02	24	0	0	59,1	46,5	12,65	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,66	0,313	33,54	27,99	33,03	27,75	5,28	24	0	0	59,1	46,6	12,56	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,692	0,351	33,91	27,63	33,4	27,39	6,01	24	0	0	58,7	46,3	12,33	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,71	0,363	34,14	27,64	33,66	27,4	6,26	24	0	0	58,4	45,8	12,54	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,678	0,316	33,56	27,87	33,07	27,63	5,44	24	0	0	58,4	45,3	13,03	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,716	0,333	34,56	28,59	34,07	28,35	5,72	24	0	0	58,2	44,6	13,54	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,723	0,337	34,49	28,42	34,01	28,18	5,83	24	0	0	58,1	44,4	13,65	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,717	0,327	34,38	28,45	33,9	28,21	5,69	24	0	0	58	44,4	13,69	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,72	0,334	34,44	28,37	33,95	28,13	5,82	24	0	0	57,7	44	13,73	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,705	0,32	34,28	28,39	33,8	28,15	5,65	24	0	0	56,9	43,4	13,56	0,7	0,7	-
Итого:	22,111	0	960,58	774,09	945,62	766,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,111															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	187,503	8523,29	6805,08	8387,37	6736,61
23.08.2025	209,614	9483,87	7579,17	9332,99	7503,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:11:42