

#24299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,752	0,366	39,51	33,16	38,85	32,79	6,06	24	0	0	60,7	48,9	11,75	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,843	0,372	43,6	37,26	42,88	36,78	6,1	24	0	0	60,7	47,9	12,79	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,83	0,364	43,84	37,57	43,11	37,09	6,02	24	0	0	60,7	48,1	12,63	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,858	0,388	44,21	37,58	43,49	37,1	6,39	24	0	0	60,8	48,1	12,61	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,827	0,362	43,81	37,66	43,09	37,18	5,91	24	0	0	60,8	48,2	12,56	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,862	0,411	44,58	37,43	43,84	36,97	6,87	24	0	0	60	47,8	12,17	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,883	0,422	44,81	37,58	44,08	37,1	6,98	24	0	0	60,6	48,2	12,42	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,886	0,421	45,29	37,97	44,57	37,51	7,06	24	0	0	60,4	48,1	12,33	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,867	0,397	44,13	37,27	43,4	36,79	6,61	24	0	0	60,4	47,7	12,69	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,847	0,376	43,95	37,37	43,23	36,91	6,32	24	0	0	60,2	47,6	12,63	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,814	0,337	43,32	37,48	42,6	37	5,6	24	0	0	60,4	47,5	12,87	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,874	0,403	44,27	37,18	43,54	36,72	6,82	24	0	0	59,8	47,1	12,7	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,935	0,472	45,21	36,87	44,49	36,43	8,06	24	0	0	59,4	46,9	12,54	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,858	0,386	43,58	36,89	42,86	36,43	6,43	24	0	0	60	47	13,03	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,859	0,384	44,46	37,87	43,73	37,39	6,34	24	0	0	60,4	47,6	12,78	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,856	0,388	44,09	37,36	43,36	36,9	6,46	24	0	0	60,2	47,5	12,67	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,908	0,451	44,65	36,8	43,91	36,32	7,59	24	0	0	60,2	47,8	12,44	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,781	0,328	42,64	36,96	41,92	36,48	5,44	24	0	0	60,6	48,2	12,44	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,807	0,361	43,19	36,99	42,47	36,51	5,96	24	0	0	60,6	48,4	12,23	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,826	0,394	43,73	36,86	43,01	36,4	6,61	24	0	0	60	48,2	11,8	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,812	0,366	43,05	36,78	42,32	36,3	6,02	24	0	0	60,7	48,4	12,31	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,821	0,37	42,94	36,57	42,22	36,09	6,13	24	0	0	60,6	48,1	12,47	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,825	0,37	43,01	36,6	42,29	36,13	6,16	24	0	0	60,6	48,1	12,51	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,779	0,321	42,07	36,49	41,35	36,03	5,32	24	0	0	60,4	47,7	12,68	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,804	0,342	42,46	36,52	41,74	36,06	5,68	24	0	0	60,4	47,7	12,75	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,881	0,417	43,55	36,2	42,83	35,83	7	24	0	0	59,7	46,8	12,88	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,946	0,478	44,7	36,04	43,97	35,71	8,26	24	0	0	58,9	46	12,86	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,89	0,407	43,25	35,97	42,53	35,62	6,91	24	0	0	59,6	46,2	13,41	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,917	0,43	43,63	35,95	42,9	35,58	7,32	24	0	0	59,6	46,1	13,5	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,593	0,362	45,24	35,63	44,88	35,37	9,51	24	0	0	41,1	35,4	5,7	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,888	0,466	43,55	34,92	42,95	34,68	8,27	24	0	0	54,2	41,5	12,7	0,7	0,7	-
Итого:	26,129	0	1354,32	1139,78	1332,41	1126,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,129															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	174,683	7241,78	5611,99	7127,54	5563,52
23.09.2021	200,812	8596,1	6751,77	8459,95	6689,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:33:59