

# #24272#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,667	0,28	33,59	28,74	33,02	28,5	4,52	24	0	0	60,9	47,2	13,77	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,706	0,318	34,12	28,66	33,56	28,42	5,14	24	0	0	61	47,3	13,76	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,655	0,266	33,32	28,77	32,76	28,53	4,23	24	0	0	61,5	47,6	13,96	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,65	0,262	33,14	28,63	32,59	28,39	4,2	24	0	0	61,4	47,6	13,81	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,722	0,34	34,35	28,51	33,78	28,27	5,51	24	0	0	61,1	47,5	13,59	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,648	0,258	33,06	28,56	32,53	28,32	4,21	24	0	0	61	47,2	13,83	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,696	0,301	33,85	28,59	33,28	28,35	4,93	24	0	0	60,6	46,6	14,05	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,74	0,346	34,54	28,55	33,99	28,31	5,68	24	0	0	60,2	46,1	14,14	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,716	0,307	33,9	28,52	33,33	28,28	5,05	24	0	0	60,3	45,8	14,5	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,697	0,287	33,74	28,77	33,2	28,53	4,67	24	0	0	60,2	45,6	14,62	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,777	0,364	34,89	28,51	34,32	28,27	6,05	24	0	0	59,9	45,1	14,72	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,753	0,344	34,62	28,51	34,08	28,27	5,81	24	0	0	59,2	44,6	14,53	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,771	0,351	34,66	28,5	34,12	28,26	5,86	24	0	0	59,7	44,9	14,85	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,751	0,334	34,41	28,47	33,87	28,23	5,64	24	0	0	59,2	44,5	14,73	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,734	0,315	33,98	28,42	33,43	28,18	5,25	24	0	0	59,5	44,5	14,97	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,791	0,373	34,77	28,22	34,22	27,98	6,24	24	0	0	59,5	44,5	15,01	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,752	0,325	34,06	28,3	33,53	28,06	5,47	24	0	0	59,2	44	15,23	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,817	0,398	35,3	28,22	34,72	27,98	6,74	24	0	0	58,9	43,8	15,07	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,876	0,456	36,31	28,17	35,76	27,93	7,83	24	0	0	58,7	43,8	14,86	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,816	0,389	34,84	28,11	34,29	27,87	6,42	24	0	0	59,9	44,4	15,56	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,818	0,392	34,71	27,84	34,14	27,6	6,54	24	0	0	59,7	44,1	15,6	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,798	0,373	34,49	27,91	33,95	27,67	6,28	24	0	0	59,4	44	15,37	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,843	0,419	35,21	27,84	34,63	27,6	7,03	24	0	0	59,4	44	15,42	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,825	0,4	34,84	27,83	34,29	27,59	6,7	24	0	0	59,2	43,7	15,57	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,827	0,4	34,87	27,79	34,33	27,55	6,78	24	0	0	59,1	43,6	15,51	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,942	0,523	36,87	27,61	36,26	27,37	8,89	24	0	0	59	43,7	15,28	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,793	0,361	34,09	27,7	33,55	27,46	6,09	24	0	0	59,3	43,6	15,7	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,827	0,397	34,66	27,66	34,1	27,42	6,68	24	0	0	59,2	43,4	15,76	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,859	0,428	34,94	27,36	34,4	27,12	7,28	24	0	0	58,8	43,1	15,78	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,888	0,457	35,17	27,22	34,63	26,98	7,65	24	0	0	59,2	43,1	16,11	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,861	0,431	34,81	27,14	34,26	26,9	7,36	24	0	0	58,7	42,8	15,9	0,7	0,7	-
Итого:	24,016	0	1070,11	873,63	1052,92	866,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,016															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	488,876	21609,89	17083,22	21266,96	16929,42
23.09.2022	512,892	22680	17956,85	22319,88	17795,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 14:51:26