

#35797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,658	0,325	24,57	19,05	24,14	18,81	5,33	24	0	0	60,6	42,8	17,82	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,634	0,295	24,11	19,1	23,69	18,86	4,83	24	0	0	60,8	42,7	18,13	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,706	0,368	25,44	19,27	25,01	19,03	5,98	24	0	0	61,1	43,2	17,85	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,674	0,343	24,98	19,17	24,55	18,93	5,62	24	0	0	60,6	43	17,66	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,633	0,299	24,12	19,01	23,71	18,77	4,94	24	0	0	60,4	42,5	17,97	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,623	0,282	23,77	18,94	23,36	18,7	4,66	24	0	0	60,4	42,2	18,26	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,606	0,268	23,61	19,05	23,19	18,81	4,38	24	0	0	60,5	42,2	18,26	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,708	0,37	25,41	18,97	24,99	18,73	6,26	24	0	0	59,7	41,8	17,89	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,66	0,304	24,33	19,09	23,91	18,85	5,06	24	0	0	59,9	41	18,89	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,728	0,374	25,54	19,11	25,11	18,87	6,24	24	0	0	59,9	41,2	18,73	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,762	0,426	26,43	19	26,01	18,76	7,25	24	0	0	58,9	41	17,94	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,697	0,364	25,36	18,99	24,97	18,75	6,22	24	0	0	58,5	40,7	17,8	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,687	0,344	24,73	18,78	24,27	18,54	5,73	24	0	0	60	41,5	18,53	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,692	0,353	24,84	18,85	24,42	18,61	5,81	24	0	0	60,3	41,9	18,41	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,716	0,372	25,29	18,91	24,84	18,67	6,17	24	0	0	60,5	42,1	18,41	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,686	0,345	24,74	18,9	24,3	18,66	5,64	24	0	0	60,7	42,3	18,42	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,731	0,399	25,66	18,93	25,24	18,69	6,55	24	0	0	60,3	42,4	17,9	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,739	0,416	25,39	18,29	24,97	18,05	6,92	24	0	0	60,2	42,1	18,01	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,658	0,329	23,36	17,78	22,96	17,54	5,42	24	0	0	60,9	42,2	18,65	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,612	0,289	23,02	18,12	22,63	17,88	4,75	24	0	0	60,6	42,4	18,2	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,608	0,273	23,37	18,79	22,96	18,55	4,41	24	0	0	61,3	43	18,26	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,662	0,329	24,27	18,69	23,84	18,45	5,39	24	0	0	60,6	42,4	18,13	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,674	0,337	24,26	18,56	23,86	18,32	5,54	24	0	0	60,3	41,9	18,48	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,699	0,359	24,73	18,59	24,3	18,35	5,95	24	0	0	60,1	41,5	18,63	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,672	0,35	24,6	18,6	24,18	18,38	5,8	24	0	0	60,1	42,4	17,68	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,676	0,349	25,26	19,25	24,81	19,01	5,8	24	0	0	60,2	43,1	17,07	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,641	0,317	24,29	18,91	23,87	18,67	5,2	24	0	0	60,4	42,9	17,48	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,68	0,334	25,16	19,41	24,72	19,17	5,55	24	0	0	60	42	18,01	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,679	0,313	25,46	20,06	25,02	19,82	5,2	24	0	0	60,2	41,8	18,4	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,711	0,354	25,82	19,78	25,39	19,54	5,85	24	0	0	60,3	41,9	18,36	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,675	0,315	25,16	19,75	24,72	19,51	5,21	24	0	0	60,7	42,2	18,51	0,7	0,7	-
Итого:	20,987	0	767,08	587,7	753,94	580,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,987															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	778,519	32767,18	25564,02	32247,54	25325,86
23.09.2023	799,506	33534,26	26151,72	33001,48	25906,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 17:04:13