

#95420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,678	0,326	26,25	20,69	25,81	20,45	5,36	24	0	0	59,9	42,5	17,47	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,679	0,338	29,39	23,57	28,91	23,33	5,58	24	0	0	59,7	44,9	14,77	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,626	0,281	28,52	23,62	28,04	23,38	4,66	24	0	0	59,9	45	14,89	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,66	0,295	29,89	24,79	29,39	24,55	4,84	24	0	0	60	45	15,03	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,731	0,343	32,68	26,7	32,16	26,46	5,7	24	0	0	59,9	45	14,84	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,706	0,322	32,16	26,61	31,65	26,37	5,28	24	0	0	60,2	45,4	14,76	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,675	0,293	31,41	26,41	30,92	26,17	4,75	24	0	0	60,6	45,9	14,74	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,68	0,305	31,63	26,36	31,13	26,12	5,01	24	0	0	60,2	45,6	14,62	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,768	0,397	33,04	26,1	32,51	25,86	6,65	24	0	0	59,4	45,1	14,39	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,681	0,297	31,17	26,01	30,65	25,77	4,88	24	0	0	60,1	45	15,11	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,737	0,359	32,18	26,03	31,67	25,79	5,88	24	0	0	60	45,2	14,81	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,703	0,327	31,66	26,06	31,16	25,82	5,34	24	0	0	60,3	45,6	14,74	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,674	0,299	31,21	25,98	30,7	25,74	4,96	24	0	0	59,9	45,3	14,58	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,668	0,298	30,86	25,69	30,38	25,45	4,93	24	0	0	59,8	45,2	14,64	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,717	0,343	31,59	25,7	31,09	25,46	5,63	24	0	0	60,2	45,4	14,81	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,691	0,325	31,2	25,61	30,7	25,37	5,33	24	0	0	59,9	45,3	14,61	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,696	0,316	30,81	25,26	30,31	25,02	5,29	24	0	0	59,9	44,8	15,07	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,655	0,282	30,25	25,27	29,76	25,03	4,73	24	0	0	59,7	44,8	14,9	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,718	0,345	30,61	24,64	30,12	24,4	5,72	24	0	0	59,7	44,1	15,56	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,716	0,346	30,53	24,44	30,04	24,2	5,84	24	0	0	59,1	43,7	15,4	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,67	0,291	29,52	24,37	29,04	24,13	4,91	24	0	0	59	43,3	15,71	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,685	0,308	29,87	24,39	29,39	24,15	5,24	24	0	0	58,7	43	15,66	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,746	0,379	30,88	24,13	30,4	23,89	6,51	24	0	0	58,1	42,8	15,36	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,514	0,298	30,28	23,42	29,99	23,28	6,71	24	0	0	44,9	35,7	9,15	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,66	0,281	28,77	23,85	28,29	23,61	4,68	24	0	0	59,4	43,3	16,11	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,699	0,328	29,63	23,87	29,15	23,63	5,52	24	0	0	59,4	43,6	15,77	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,701	0,327	30,15	24,39	29,66	24,15	5,51	24	0	0	59,4	43,9	15,47	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,724	0,354	30,5	24,43	30	24,19	5,81	24	0	0	59,7	44,1	15,56	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,712	0,341	30,29	24,29	29,8	24,05	5,75	24	0	0	59,2	43,8	15,4	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,727	0,367	30,67	24,15	30,18	23,91	6,27	24	0	0	58,4	43,4	15,04	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,691	0,324	29,82	24,12	29,34	23,88	5,46	24	0	0	59	43,6	15,5	0,7	0,7	-
Итого:	21,388	0	947,42	770,95	932,34	763,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,388															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1031,617	42198,56	32581,97	41529,67	32270,56
23.09.2024	1053,005	43145,98	33352,92	42462,01	33034,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 11:33:10