

#148827#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,802	0,442	36,84	28,27	36,35	28,03	8,32	24	0	0	54,7	42,4	12,37	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,198	0,13	18,5	14,85	18,41	14,77	3,64	22	2	1	36,1	31,8	4,33	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,009	0,009	0,6	0,02	0,6	0,02	0,58	24	0	0	20,9	20,9	0,06	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,011	0,011	0,62	0,01	0,62	0,01	0,61	24	0	0	20	19,6	0,45	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,014	0,014	0,68	0,01	0,68	0,01	0,67	24	0	0	19,7	19,6	0,09	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,011	0,011	0,56	0	0,56	0	0,56	24	0	0	19,6	19,2	0,36	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,186	0,145	14,13	8,66	14,08	8,64	5,44	24	0	0	30,2	27,2	2,93	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,841	0,53	37,3	27,03	36,8	26,79	10,01	24	0	0	53,2	41,7	11,49	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,682	0,347	33,36	26,87	32,87	26,63	6,24	24	0	0	56	43,6	12,48	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,742	0,416	34,32	26,6	33,83	26,36	7,47	24	0	0	56,1	44	12,16	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,665	0,335	33,67	27,15	33,19	26,91	6,28	24	0	0	54,8	42,8	11,97	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,745	0,389	34,51	27,41	34,02	27,17	6,85	24	0	0	56,8	43,7	13,12	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,709	0,343	33,77	27,55	33,27	27,31	5,96	24	0	0	57,6	44,2	13,39	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,664	0,298	32,93	27,44	32,43	27,2	5,23	24	0	0	57,5	44,2	13,36	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,741	0,388	34,48	27,28	33,98	27,04	6,94	24	0	0	56,6	43,7	12,92	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,683	0,315	33,15	27,35	32,67	27,11	5,56	24	0	0	57,4	43,9	13,45	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,713	0,348	33,57	27,21	33,08	26,97	6,11	24	0	0	57,2	43,9	13,39	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,699	0,338	33,07	26,89	32,57	26,65	5,92	24	0	0	57,3	43,8	13,52	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,669	0,301	32,46	26,96	31,98	26,72	5,26	24	0	0	57,1	43,3	13,81	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,667	0,301	32,27	26,76	31,78	26,52	5,26	24	0	0	56,9	43	13,87	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,749	0,389	33,64	26,59	33,16	26,35	6,81	24	0	0	56,7	43	13,75	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,731	0,374	33,62	26,53	33,14	26,29	6,85	24	0	0	55,7	42,5	13,19	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,725	0,347	32,8	26,49	32,3	26,25	6,05	24	0	0	57,4	42,9	14,43	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,729	0,338	32,5	26,46	32	26,22	5,78	24	0	0	58,3	43,4	14,9	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,775	0,39	33,35	26,34	32,85	26,1	6,75	24	0	0	57,8	43,1	14,7	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,739	0,358	32,71	26,22	32,22	25,98	6,24	24	0	0	57,4	42,7	14,71	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,753	0,352	35,44	29,04	34,87	28,8	6,07	24	0	0	57,8	43,9	13,87	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,723	0,314	37,69	31,94	37,13	31,7	5,43	24	0	0	57,9	45	12,92	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,78	0,385	38,85	31,81	38,24	31,57	6,67	24	0	0	57,9	45,4	12,5	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,738	0,336	37,88	31,75	37,3	31,51	5,79	24	0	0	58,1	45,3	12,77	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,8	0,394	38,7	31,48	38,1	31,24	6,86	24	0	0	57,7	44,8	12,96	0,7	0,7	-
Итого:	18,693	0	897,97	718,97	885,08	712,87	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,693															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	209,614	9483,87	7579,17	9332,99	7503,34
23.09.2025	228,307	10381,84	8298,14	10218,07	8216,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:21:42