

#24288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,939	0,457	43,97	35,69	43,24	35,4	7,84	24	0	0	58,8	45,4	13,48	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,915	0,441	43,73	35,75	43,01	35,44	7,57	24	0	0	58,7	45,4	13,29	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,961	0,492	44,64	35,67	43,92	35,35	8,57	24	0	0	58,6	45,6	12,95	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,901	0,421	43,3	35,82	42,58	35,48	7,1	24	0	0	59,6	46,1	13,49	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,884	0,402	42,99	35,68	42,27	35,38	6,89	24	0	0	59,3	45,9	13,45	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,958	0,487	44,01	35,18	43,29	34,9	8,39	24	0	0	58,5	45,2	13,37	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,885	0,404	42,33	34,94	41,61	34,7	6,91	24	0	0	59,1	45,3	13,76	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,87	0,413	41,79	34,25	41,07	33,97	7,1	24	0	0	59	45,7	13,34	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,891	0,463	41,72	33,35	41,02	33,08	7,94	24	0	0	58,8	46	12,8	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,891	0,471	41,93	33,33	41,23	33,04	8,19	24	0	0	58,5	46	12,53	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,817	0,389	40,42	33,38	39,71	33,1	6,61	24	0	0	59,4	46,6	12,81	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,793	0,379	39,48	32,65	38,79	32,35	6,44	24	0	0	59,6	46,9	12,63	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,801	0,4	39,36	32,16	38,69	31,92	6,77	24	0	0	59,5	47	12,47	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,854	0,434	41,19	33,43	40,5	33,14	7,36	24	0	0	59,5	46,9	12,56	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,816	0,385	40,75	33,79	40,08	33,53	6,55	24	0	0	59,3	46,5	12,78	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,869	0,423	42,26	34,65	41,54	34,36	7,18	24	0	0	59,1	46,2	12,91	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,97	0,548	43,6	33,74	42,89	33,43	9,46	24	0	0	58,7	46,3	12,39	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,9	0,479	41,94	33,38	41,25	33,11	8,14	24	0	0	59,1	46,4	12,69	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,864	0,413	41,95	34,47	41,23	34,17	7,06	24	0	0	59,1	46	13,07	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,873	0,43	41,9	34,12	41,18	33,83	7,35	24	0	0	58,9	45,9	12,99	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,892	0,445	42,12	34,05	41,41	33,8	7,61	24	0	0	58,8	45,6	13,18	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,852	0,402	41,43	34,19	40,72	33,93	6,79	24	0	0	59,1	45,8	13,29	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,92	0,483	42,61	33,86	41,89	33,6	8,29	24	0	0	58,6	45,6	13	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,956	0,522	43,29	33,73	42,57	33,46	9,11	24	0	0	58,1	45,3	12,8	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,876	0,433	41,6	33,63	40,91	33,39	7,52	24	0	0	58,5	45,5	13,04	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,847	0,396	40,95	33,68	40,27	33,44	6,83	24	0	0	58,5	45,1	13,37	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,863	0,409	41,29	33,81	40,59	33,57	7,02	24	0	0	59,1	45,7	13,38	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,695	0,344	34,65	28,31	34,08	28,08	6	24	0	0	58,3	46	12,35	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,754	0,399	37,37	30,23	36,78	29,99	6,79	24	0	0	59	47,2	11,83	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,89	0,546	38,45	28,66	37,85	28,42	9,43	24	0	0	58,3	46,4	11,94	0,7	0,7	-
Итого:	26,197	0	1247,02	1009,58	1226,17	1001,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,197															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	200,812	8596,1	6751,77	8459,95	6689,72
23.10.2021	227,009	9843,12	7761,35	9686,12	7691,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.10.2021 7:32:30