

#24316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,836	0,409	34,41	27,18	33,87	26,94	6,93	24	0	0	58,6	42,7	15,91	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,884	0,464	35,42	27,07	34,87	26,83	8,04	24	0	0	58,3	42,8	15,55	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,803	0,376	33,84	27,2	33,32	26,96	6,36	24	0	0	58,8	42,9	15,93	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,79	0,362	33,53	27,2	33,04	26,96	6,08	24	0	0	58,8	42,8	16,05	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,841	0,411	34,38	27,09	33,83	26,85	6,98	24	0	0	58,9	42,9	16,02	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,812	0,386	34,02	27,14	33,49	26,9	6,59	24	0	0	58,5	42,5	15,93	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,815	0,395	34,2	27,03	33,67	26,79	6,88	24	0	0	57,7	42,1	15,63	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,859	0,439	34,78	26,94	34,25	26,7	7,55	24	0	0	58	42,2	15,82	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,875	0,468	35,51	26,85	34,97	26,61	8,36	24	0	0	57	41,9	15,06	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,813	0,385	33,82	26,92	33,32	26,68	6,64	24	0	0	58,3	42,3	16,03	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,853	0,433	34,62	26,86	34,08	26,62	7,46	24	0	0	58,2	42,4	15,8	0,7	0,7	-
05.10.2022	0,799	0,392	34,08	26,95	33,58	26,71	6,87	24	0	0	57,3	42	15,29	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,768	0,359	33,17	26,71	32,67	26,47	6,2	24	0	0	58	42,6	15,4	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,782	0,378	33,29	26,5	32,79	26,26	6,53	24	0	0	58,2	42,8	15,38	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,775	0,378	33,3	26,56	32,79	26,32	6,47	24	0	0	58,1	43	15,1	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,836	0,458	34,77	26,42	34,24	26,18	8,06	24	0	0	57,2	42,8	14,4	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,734	0,352	32,65	26,12	32,16	25,88	6,28	24	0	0	56,6	42	14,65	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,736	0,336	32,39	26,42	31,89	26,18	5,71	24	0	0	58,4	43	15,33	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,811	0,413	33,64	26,33	33,14	26,09	7,05	24	0	0	58,7	43,4	15,3	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,798	0,399	33,4	26,28	32,88	26,04	6,84	24	0	0	58,6	43,2	15,35	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,753	0,348	32,43	26,33	31,93	26,09	5,84	24	0	0	59	43,2	15,78	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,862	0,459	34,3	26,2	33,78	25,96	7,82	24	0	0	58,8	43,3	15,48	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,862	0,472	34,69	26,15	34,19	25,91	8,28	24	0	0	57,9	43,1	14,79	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,787	0,386	32,97	26,17	32,46	25,93	6,53	24	0	0	59,2	43,7	15,49	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,766	0,363	32,71	26,28	32,2	26,04	6,16	24	0	0	59,4	44	15,33	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,839	0,441	33,7	25,91	33,17	25,67	7,5	24	0	0	58,9	43,4	15,46	0,7	0,7	-
20.10.2022	0,777	0,377	32,89	26,26	32,38	26,02	6,36	24	0	0	58,9	43,4	15,53	0,7	0,7	-
21.10.2022	0,78	0,367	32,37	25,92	31,87	25,68	6,19	24	0	0	59	42,8	16,22	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,818	0,41	33,16	25,97	32,67	25,73	6,94	24	0	0	58,8	42,9	15,93	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,915	0,522	35,17	25,86	34,61	25,62	8,99	24	0	0	58,3	43,1	15,27	0,7	0,7	-
Итого:	24,379	0	1013,61	796,82	998,11	789,62	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,379															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	512,892	22680	17956,85	22319,88	17795,61
23.10.2022	537,271	23693,61	18753,67	23317,99	18585,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:28:52