

#99469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5110  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,704	0,334	30,01	24,11	29,52	23,87	5,65	24	0	0	58,9	43,3	15,59	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,723	0,35	30,1	23,9	29,62	23,66	5,96	24	0	0	58,7	43,1	15,67	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,405	0,232	29,69	23,35	29,44	23,23	6,21	24	0	0	40,2	33,5	6,67	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,746	0,381	30,31	23,49	29,84	23,25	6,59	24	0	0	57,6	41,9	15,76	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,759	0,395	30,55	23,41	30,06	23,17	6,89	24	0	0	57,4	41,8	15,66	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,849	0,489	32,1	23,14	31,62	22,9	8,72	24	0	0	56,8	41,3	15,46	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,738	0,368	29,95	23,31	29,46	23,07	6,39	24	0	0	57,4	41,1	16,24	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,812	0,435	31,08	23,18	30,6	22,94	7,66	24	0	0	57,2	40,9	16,34	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,744	0,373	29,94	23,13	29,46	22,89	6,57	24	0	0	56,7	40,4	16,34	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,743	0,373	29,95	23,08	29,47	22,84	6,63	24	0	0	56,4	40,2	16,18	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,761	0,394	30,18	22,99	29,71	22,75	6,96	24	0	0	56,4	40,1	16,28	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,738	0,368	29,74	22,86	29,26	22,62	6,64	24	0	0	55,8	39,7	16,09	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,863	0,511	32,17	22,55	31,69	22,31	9,38	24	0	0	55,3	39,6	15,63	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,584	0,337	30,08	22,43	29,77	22,28	7,49	24	0	0	45,1	34	11,13	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,719	0,37	29,64	22,62	29,17	22,38	6,79	24	0	0	54,8	39,2	15,62	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,677	0,343	29,12	22,57	28,7	22,33	6,37	24	0	0	54,3	39,5	14,8	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,7	0,385	28,71	21,47	28,31	21,24	7,07	23	1	1	54,5	39,7	14,73	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,753	0,433	30,49	22,32	30,04	22,08	7,96	24	0	0	54,5	40	14,46	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,716	0,404	30,03	22,25	29,61	22,01	7,6	24	0	0	53,6	39,6	14	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,775	0,472	31,26	22,01	30,85	21,77	9,08	24	0	0	52,6	39	13,63	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,702	0,38	29,39	22,18	28,95	21,94	7,01	24	0	0	54,5	39,8	14,66	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,698	0,38	29,35	22,01	28,93	21,77	7,16	24	0	0	54	39,7	14,29	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,719	0,405	29,65	21,91	29,23	21,67	7,56	24	0	0	53,9	39,5	14,4	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,643	0,323	28,01	21,96	27,62	21,72	5,9	24	0	0	54,2	39,3	14,9	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,732	0,407	29,49	21,81	29,07	21,57	7,5	24	0	0	54,6	39,6	15,07	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,8	0,476	30,52	21,52	30,1	21,28	8,82	24	0	0	54,5	39,5	14,96	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,774	0,458	30,04	21,17	29,61	20,93	8,68	24	0	0	53,8	39,1	14,63	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,687	0,372	27,37	20,43	26,98	20,19	6,79	24	0	0	54,8	39,2	15,63	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,708	0,399	26,96	19,54	26,6	19,31	7,29	24	0	0	55,2	39,4	15,83	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,683	0,389	25,6	18,31	25,25	18,12	7,13	24	0	0	54,9	38,7	16,13	0,7	0,7	-
Итого:	21,655	0	891,48	669,01	878,54	662,09	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,655															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	1053,005	43145,98	33352,92	42462,01	33034,17
23.10.2024	1074,66	44037,46	34021,93	43340,55	33696,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2024 11:56:41