

#35799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 53-55, Калининград  
4113  
5109  
ВКТ-7  
00159686  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,082	0	150,74	150,14	0	149,36	149,19	0	0	24	0	0	44,7	37,4	7,26	0,7	0,7	-
13.10.2023	1,853	0	250,18	249,13	0	247,69	247,39	0	0	24	0	0	46,4	38,9	7,48	0,7	0,7	-
14.10.2023	1,789	0	241,11	240,09	0	238,7	238,41	0	0	24	0	0	47,1	39,6	7,51	0,7	0,7	-
15.10.2023	1,824	0	239,4	238,38	0	236,99	236,7	0	0	24	0	0	47,2	39,5	7,71	0,7	0,7	-
16.10.2023	2,033	0	239,15	237,96	0	236,45	236,14	0	0	24	0	0	49,3	40,7	8,63	0,7	0,7	-
17.10.2023	1,998	0	237,23	236,07	0	234,57	234,24	0	0	24	0	0	49,3	40,8	8,54	0,7	0,7	-
18.10.2023	1,782	0	235,87	235,13	0	233,47	233,45	0	0	24	0	0	47,2	39,5	7,64	0,7	0,7	-
19.10.2023	2,187	0	235,39	234,47	0	232,54	232,55	0	0	24	0	0	51,1	41,7	9,43	0,7	0,7	-
20.10.2023	2,5	0	236,05	234,94	0	232,81	232,8	0	0	24	0	0	54,4	43,7	10,76	0,7	0,7	-
21.10.2023	1,484	0	146,49	145,87	0	144,72	144,76	0	0	24	0	0	50,8	40,5	10,27	0,7	0,7	-
22.10.2023	1,71	0	235,08	234,46	0	232,89	232,85	0	0	24	0	0	45,2	37,9	7,35	0,7	0,7	-
23.10.2023	1,643	0	234,75	234,16	0	232,55	232,49	0	0	24	0	0	45,2	38,2	7,08	0,7	0,7	-
Итого:	21,885	0	2681,44	2670,8	0	2652,74	2650,97	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,885																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	1208,392	120904,55	128264,37	0	119320,31	127211,13	0
23.10.2023	1230,277	123585,99	130935,17	0	121973,05	129862,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 14:26:23