

#103126#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 25.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 53-55, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 00159686	Показания прибора, Гкал 25.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1728,104	1721,434	6.67
Количество тепловой энергии, система 2	1098,634	1097,063	1.571

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*от 24.11.24 по 25.11.24*



#103124#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 25.11.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5109  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00159686  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 05.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	-	2,71	0	250,4	249,68	0	246,87	247,41	0	0	24	0	0	55,3	44,4	10,99	0,7	0,7
25.11.2024	-	2,111	0	247,98	247,51	0	245,14	245,6	0	0	24	0	0	49,5	40,8	8,64	0,7	0,7
Итого:	-	4,821	0	498,38	497,19	0	492,01	493,01	0	0	48	0	-	52,4	42,6	9,82	0,7	0,7

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2024	1721,434	171723,56	178837,53	0	169474,29	177352,48	0
25.11.2024	1728,104	172468,66	179581,14	0	170210,51	178090,21	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_