

#112963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,55	0	254,65	250,89	0	251,16	248,61	0	0	24	0	0	54,4	44,2	10,17	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,676	0	255,33	251,5	0	251,69	249,08	0	0	24	0	0	55,6	45	10,65	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,672	0	254,62	250,78	0	250,94	248,34	0	0	24	0	0	55,8	45,1	10,66	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,618	0	254,08	250,26	0	250,43	247,84	0	0	24	0	0	55,6	45,2	10,48	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,593	0	253,97	250,13	0	250,32	247,73	0	0	24	0	0	55,4	45	10,39	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,576	0	253,7	249,86	0	250,14	247,48	0	0	24	0	0	55,2	44,8	10,33	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,6	0	253,71	249,9	0	250,09	247,5	0	0	24	0	0	55,3	44,9	10,41	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,564	0	253,52	249,7	0	249,98	247,39	0	0	24	0	0	54,9	44,7	10,27	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,605	0	253,6	250,02	0	249,99	247,65	0	0	24	0	0	55,2	44,8	10,44	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,648	0	253,76	250,36	0	250,12	248,02	0	0	24	0	0	55,8	45,2	10,62	0,7	0,7	4
03.01.2025	2,918	0	254,48	250,94	0	250,53	248,4	0	0	24	0	0	58,1	46,4	11,66	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,105	0	254,65	251	0	250,46	248,36	0	0	24	0	0	59,7	47,3	12,42	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,109	0	255,19	251,37	0	251,02	248,72	0	0	24	0	0	59,8	47,4	12,41	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,076	0	254,79	251,03	0	250,66	248,41	0	0	24	0	0	59,4	47,1	12,29	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,618	0	253,23	249,71	0	249,74	247,47	0	0	24	0	0	54,7	44,2	10,51	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,636	0	253,24	249,71	0	249,69	247,42	0	0	24	0	0	54,8	44,3	10,57	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	2,722	0	253,26	249,67	0	249,63	247,36	0	0	24	0	0	55,5	44,6	10,93	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,756	0	253,47	249,83	0	249,81	247,47	0	0	24	0	0	55,8	44,8	11,06	0,7	0,7	-
11.01.2025	2,958	0	254,39	250,7	0	250,48	248,19	0	0	24	0	0	57,9	46,1	11,81	0,7	0,7	-
12.01.2025	2,758	0	253,04	249,55	0	249,47	247,23	0	0	24	0	0	55,4	44,4	11,06	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,054	0	254,24	250,53	0	250,24	248,06	0	0	24	0	0	58,4	46,2	12,23	0,7	0,7	-
14.01.2025	2,969	0	253,83	250,09	0	249,92	247,6	0	0	24	0	0	57,8	45,9	11,9	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,693	0	253,05	249,51	0	249,43	247,18	0	0	24	0	0	55,3	44,5	10,81	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,676	0	252,96	249,41	0	249,36	247,07	0	0	24	0	0	55,4	44,6	10,75	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,65	0	252,98	249,47	0	249,36	247,11	0	0	24	0	0	55,2	44,6	10,66	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,64	0	252,78	249,29	0	249,18	246,89	0	0	24	0	0	55,2	44,6	10,62	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,513	0	242,25	238,84	0	238,83	236,63	0	0	23	1	1	55,1	44,6	10,54	0,7	0,7	-
20.01.2025	2,884	0	253,76	250,07	0	249,88	247,57	0	0	24	0	0	57,6	46	11,55	0,7	0,7	-
21.01.2025	2,924	0	254,28	250,65	0	250,33	248,13	0	0	24	0	0	58	46,4	11,7	0,7	0,7	-
22.01.2025	2,877	0	254,14	250,52	0	250,32	248,08	0	0	24	0	0	57,4	45,9	11,52	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,031	0	254,51	250,85	0	250,43	248,25	0	0	24	0	0	58,9	46,8	12,13	0,7	0,7	-
Итого:	85,669	0	7859,46	7746,14	0	7743,63	7671,24	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,669																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	29,089	2922,27	2878,85	0	2882,58	2852,68	0
23.01.2025	114,758	10781,73	10624,99	0	10626,21	10523,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:53:01