

#116944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	5,54	179,2	24	0	73,1	46,5	-
25.01.2025	5,21	171,4	24	0	70,7	44,6	-
26.01.2025	5,1	182,4	24	0	68,6	44,6	-
27.01.2025	4,75	165,4	24	0	68,9	44,1	-
28.01.2025	4,48	149,4	24	0	68,6	42,9	-
29.01.2025	4,56	154,2	24	128	68,6	43,2	-
30.01.2025	4,59	156,6	24	0	68,7	43,5	-
31.01.2025	5,16	182,6	24	0	70	45,8	-
01.02.2025	5,81	203,8	24	0	72,2	47,8	-
02.02.2025	6,02	195,3	24	0	74,5	48,1	-
03.02.2025	5,93	191,5	24	0	75,5	48,9	-
04.02.2025	5,58	180,5	24	0	73,1	46,6	-
05.02.2025	5,74	192,3	24	0	73	47,4	-
06.02.2025	5,26	174,3	24	0	71,2	45,3	-
07.02.2025	5,85	190,3	24	0	74,1	47,7	-
08.02.2025	6,81	213,8	24	0	79,3	51,7	-
09.02.2025	7,2	217,5	24	0	81	52,4	-
10.02.2025	7,55	233,5	24	0	82,6	54,8	-
11.02.2025	7,75	244,8	24	0	83,1	55,9	-
12.02.2025	7,65	235,8	24	0	82,8	54,5	-
13.02.2025	7,3	215,9	24	0	81,5	51,9	-
14.02.2025	6,84	201,6	24	0	80,4	50,9	-
15.02.2025	6,9	197,4	24	0	80,8	50,8	-
16.02.2025	7,36	218,7	24	0	81,6	52,3	-
17.02.2025	6,69	188,1	24	0	80,6	50	-
18.02.2025	6,47	188,4	24	0	79,2	49,6	-
19.02.2025	6,5	192,2	24	0	79,1	49,9	-
20.02.2025	7,03	216,8	24	0	81,6	53	-
21.02.2025	6,77	205,2	24	0	79,8	50,9	-
22.02.2025	6,12	178,2	24	0	76,9	47,4	-
23.02.2025	6,14	192	24	0	75,2	47,6	-
Итого:	190,66	6009,1	744	0	0	0	0
Гкал	163,966						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	26590,51	931106,3	182447,32
23.02.2025	26781,17	937115,4	183191,32

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.02.2025 7:33:59