

# #297188#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 1043  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 30831  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	4,33	114,8	24	0	74,1	41,6	-
20.03.2026	4,28	114,1	24	0	73,6	41,4	-
21.03.2026	4,33	116,3	24	0	73,6	41,5	-
22.03.2026	4,29	113,1	24	0	73,7	41,1	-
23.03.2026	3,87	99,9	24	0	73,6	40,4	-
24.03.2026	3,71	94,9	24	0	73,7	40,2	-
25.03.2026	3,56	89,1	24	0	73,6	39,5	-
26.03.2026	3,68	92	24	0	73,8	39,7	-
27.03.2026	3,98	105,3	24	0	73,6	40,9	-
28.03.2026	4,52	122,6	24	0	73,7	42	-
29.03.2026	4,72	130,4	24	0	73,6	42,5	-
30.03.2026	4,19	112,1	24	0	73,7	41,5	-
31.03.2026	3,86	99,1	24	0	73,5	40,2	-
01.04.2026	3,71	93,3	24	0	73,6	39,6	-
02.04.2026	4,17	112,3	24	0	73,1	41,2	-
03.04.2026	3,9	99,4	24	0	73,6	40,1	-
04.04.2026	3,52	87,3	24	0	73,3	38,9	-
05.04.2026	2,6	64,7	24	0	73,2	39,7	-
06.04.2026	3,47	90,7	23,99	128	73	41,4	-
07.04.2026	4,68	125,7	24	0	73,8	41,8	-
08.04.2026	4,96	137,5	24	0	73,8	42,8	-
09.04.2026	5,04	139	24	0	74,1	42,8	-
10.04.2026	4,69	130,5	24	0	73,8	42,6	-
11.04.2026	4,53	118	24	0	73,8	40,9	-
12.04.2026	4,17	109,7	24	0	73,7	40,8	-
13.04.2026	4,21	111,3	24	0	74	41,2	-
14.04.2026	3,75	101,1	24	0	72,6	40,6	-
15.04.2026	3,98	166,8	23,89	128	69,9	41,7	-
16.04.2026	4,52	128,1	24	0	73,5	42,9	-
17.04.2026	4,52	125,6	24	0	73,8	42,7	-
18.04.2026	4,06	109,8	24	0	73,6	41,5	-
Итого:	127,8	3454,5	743,88	0	0	0	0
Гкал	109,907						

Общее время работы системы, ч: 744  
Период нормальной работы системы, ч: 743,88

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
18.03.2026	28199,47	982922,3	192484,73
18.04.2026	28327,27	986376,8	193228,61

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:29:08