

#20609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1043
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	1,35	55,9	24	128	68,1	48	-
25.05.2023	1,03	40,6	24	0	65	46	-
26.05.2023	1,25	45,4	24	0	70	47,2	-
27.05.2023	1,29	47,2	24	0	70	47,2	-
28.05.2023	1,36	48,5	24	128	70,1	47	-
29.05.2023	1,3	46,9	24	0	70	47,1	-
30.05.2023	0,94	34,2	24	0	64,5	44,5	-
31.05.2023	1,28	45,9	24	0	69,9	46,5	-
01.06.2023	1,25	45,4	24	0	70	47,1	-
02.06.2023	1,32	47,5	24	128	69,8	46,8	-
03.06.2023	1,34	47,8	24	0	69,9	46,7	-
04.06.2023	1,33	47,8	24	0	69,9	46,8	-
05.06.2023	1,32	47,1	24	0	70	46,8	-
06.06.2023	0,93	34,3	24	0	60,8	41,3	-
07.06.2023	1,37	48,1	24	0	69,9	46,1	-
08.06.2023	1,25	45,2	24	0	69,9	47,1	-
09.06.2023	1,18	44	24	0	69,7	47,3	-
10.06.2023	1,23	45,2	24	0	69,6	47,1	-
11.06.2023	1,27	46,7	24	0	69,7	47,1	-
12.06.2023	1,26	45,7	24	0	69,7	47,1	-
13.06.2023	1,18	44	24	0	69,7	47,2	-
14.06.2023	1,23	44,6	24	0	69,9	47,1	-
15.06.2023	1,24	44,9	24	128	70	47	-
16.06.2023	1,17	42,3	24	128	70,1	47,1	-
17.06.2023	1,21	43,6	24	0	70,2	47,1	-
18.06.2023	1,29	46,4	24	0	70,1	46,8	-
19.06.2023	1,25	44,6	24	0	70,2	47	-
20.06.2023	0,79	29,9	24	0	61,1	42,9	-
21.06.2023	1,18	42,8	24	0	69,7	46,9	-
22.06.2023	1,15	41,8	24	0	69,9	47,1	-
23.06.2023	1,14	41,3	24	0	70,1	47,1	-
Итого:	37,68	1375,6	744	0	0	0	0
Гкал	32,405						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	24705,05	870957,7	168135,78
23.06.2023	24742,73	872333,3	168879,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:53:12